



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	KAVÁRNA
102	BAR
103	PŘEDSÍŇ ŽENY
104	WC ŽENY
105	PŘEDSÍŇ MUŽI
106	PISOÁR
107	WC MUŽI
108	WC PERSONÁL
109	PŘEDSÍŇ
110	SKLAD

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ:

Popcorn

POZICE	SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	POČET
1.1	plastová klapka PER 125	1 ks
1.2	flexo potrubí ALuflex d=125 mm	5,5 m

WC personál

POZICE	SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	POČET
2.1	plastová klapka PER 100	1 ks
2.2	flexo potrubí ALuflex d=100 mm	2,0 m
2.3	odbočka jednostranná OBJ 90° 100–100	1 ks
2.4	malý radiální ventilátor SP1 120	2 ks

WC hosté

POZICE	SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	POČET
3.1	plastová klapka PER 125	1 ks
3.2	flexo potrubí ALuflex d=125 mm	2,7 m
3.3	potrubní diagonální ventilátor MIXVENT TD 350/125 – včetně mtz kitu	1 ks
3.4	flexo potrubí ALuflex d=100 mm	3,6 m
3.5	odvodní talířový ventil IT100	5 ks
3.6	odbočka jednostranná OBJ 90° 125–100	2 ks
3.7	odbočka jednostranná OBJ 90° 100–100	2 ks
3.8	přechod osový PRO 125–100	1 ks
3.9	oblouk segmenotový OS 90° 100	1 ks

komponenty VZT od firmy Elektrodesign s.r.o. Ventilátory
VZT rozvody vedeny v podhledu

součástí mých rad. ventilátorů je zpětná klapka
společné s malými red. ventilátory bude dodán časový doběh

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
Ing. Petr Heřmanský	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: město Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk			Datum	03/2017
Akce: Stavební úpravy zázemí kavárny kina Oko Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk			Stupeň	DPS
			Formát	2xA4
Obsah: D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.1 – Zařízení pro vzduchotechniku Půdorys 1.NP			Č.zakázky	2017–015
			Měřítko: 1: 50	Č.výkresu: V102