

## POZNÁMKY:

Napěťová soustava:

1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – S – jednofázová instalace

3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – S – třífázová instalace

Ochrana před úrazem: nová instalace

ZÁKLADNÍ – izolací, kryty

PŘI PORUŠE – automatickým odpojením od zdroje dle

ČSN 33 200–4–41 ed.2,

ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací

DOPLŇKOVÁ – doplňujícím ochranným pospojováním

Provedení elektroměrového rozvaděče RE2, musí odpovídat připojovacím

podmínkám NN, pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech, napojených

z distribuční sítě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s. Před zahájením výroby rozvaděče, nec  
odsouhlasit odpovědným technikem distributora.

Rozvaděč:

xEnergy Basic (Profi Plus)

Poloha:

NA omítce

Stupeň krytí:

IP30

Požární klasifikace:

Žádná

Dveře:

Plechové plné s 1–bodovým otočným zámekem, jednokřídlé

Vnější rozměry:

800 x 1560 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

Vnitřní rozměry:

720 x 1450 (Šířka x Výška)

Výklenek:

–

Podstavec:

Žádný

Vnitřní členění:

Jeden rám šířky 720mm.



Konstrukce:

Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu

Konstrukce:

Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 9 (modulů 315).

## D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Vypracoval <b>Petr Vodáček</b> 	Zodp. projektant <b>Petr Vodáček</b> 	Tech. kontrola  	<b>ELPEV</b> projekce elektro Boční 660 783 72 Velký Týnec IČ: 646 34 752 <b>Petr Vodáček</b>
Investor Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461			
Akce <b>OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU</b>		formát <b>2xA4</b>	č. kopie
Umístění Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, 787 01 Šumperk		datum <b>10/2016</b>	
Obsah výkresu <b>ROZVADĚČ RE2</b>		účel <b>DPS</b>	
		měřítko <b>1 : 20</b>	Část <b>D.1.4.</b>
		Č. výkresu <b>16</b>	



STAVEBNÍK: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461

OBSAH: ROZVADEČ RE2

RAJ:	Olomoucký	ČÍSLO ZAK.:	2016-29
KRES:	Šumperk	DATUM:	10/2016
FORMÁT:	A4	VÝKRES Č.:	16
VĚŘÍTKO:		LIST Č.:	02
POČET:			