



- WC

kombi klozet JIKA-MIO 823716
připojovací koleno HL210
plast. sedátko s poklopem
- U1

umyvadlo JIKA – MIO 810711–50 cm + kryt na sifon
baterie stojánková RAF PN 26
1x rohový kohout 1/2" – vývod pouze st. voda
zápach. uzávěrka HL135
- U2

umyvadlo JIKA – MIO 810711–50 cm + kryt na sifon
stávající ohřivač teplé vody – TATRAMAT
ohřivač umístěn nad umyvadlem
zápach. uzávěrka HL135
- U3

umyvadlo JIKA – MIO 810711–50 cm + kryt na sifon
baterie stojánková RAF PN 26
2x rohový kohout 1/2"
zápach. uzávěrka HL135

- V

akrylátová vana RAVAK FORMY 02 180x80 cm
baterie vanová nástěnná RAF PN 55A
zápach. uzávěrka HL 555 N
- Vy

keramická výlevka JIKA – MIRA 851046
CLAGE M4 SME (vč. baterie) – umístěn nad výlevkou
připojovací koleno HL210
- E01

elektrický zásobník teplé vody
typ TATRAMAT EO 30 EL s fci rychloohřevu
příkon 2/3 kW
se zásobníkem dodána pojistná sestava
(zpětný ventil, pojistný ventil, tlakoměr, uzávěry)

- E02

elektrický zásobník teplé vody
typ TATRAMAT EO 150 EL s fci rychloohřevu
příkon 2/3 kW
se zásobníkem dodána pojistná sestava
(zpětný ventil, pojistný ventil, tlakoměr, uzávěry)
- D

dřez, dvouřez (byt i bufet) – dodávka s linkou
kanalizační výpustek DN50
2xKK 1/2" – rohový pro připojení baterie
příprava pro stojánkovou baterii
- M

myčka – není součástí doávky ZTI
zápach. uzávěrka HL 406
ZU s vývodem studené vody KK 1/2"

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: Město Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk				
Akce: Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace Kino Oko, Masarykovo nám. 1170/3 Šumperk			Datum	06./2016
			Stupeň	DPS
			Formát	2xA4
			Č.zakázky	2016-013
Obsah: D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení zdravotnětechnických instalací Svislé řezy – vnitřní kanalizace			Měřítko:	Č.výkresu:
			1: 50	Z107