



POZNÁMKY:

Napájecí soustava:
1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – S – jednofázová instalace
3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – S – třífázová instalace
3+PEN AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – hlavní přívod

Ochrana před úrazem: nová instalace
ZÁKLADNÍ – izolací, krytý
PRI PORUŠE – automatickým odpojením od zdroje die
ČSN 33 200-4-41 ed.2
ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací
DOPLŇKOVÁ – doplňujícím ochranným pospojováním, proudovým chráničem

D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Vypracoval Petr Vodaček	Zodp. projektant Petr Vodaček	Tech. kontrola	ELPEV projekce elektro Boční 660 783 72 Valtý Týnec IČ: 646 34 752	
Investor Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461				
Akce OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU			formát 6x44	č. kopie
Umístění Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, 787 01 Šumperk			datum 10/2016	
Obsah výkresu PŮDORYS 2.NP - SILNOPROUDÉ ROZVODY			účel DPS	
			Měřítko 1:50	
			Č. výkresu 04	Část D.1.4.