LEGENDA ZNAČEK

EPS	- Ústředna EPS
OxSP	- Obslužný a signalizační panel
TAB	- Přídavné tablo
	- Optickokouřový hlásič v nejvyšším bodě půdorysu - Optickokouřový hlásič s nejvyšším bodě půdorysu s krytím IP
	- Tepelný hlásič v nejvyšším bodě půdorysu s krytím IP
	- Tlačítkový hlásič
	- Tlačítkový hlásič s krytím IP
	- Vstupně výstupní modul technického alarmu
0,1	- Optickokouřový hlásič v nejvyšším bodě půdorysu s krytím IP - eliminace páry
	- Takto obarvený hlásič je instalován ve Z.typ do vestavby
	- Magnet přídržný
	- Tlačítko nouzového volání
	- Paralelní signalizace modulu technického alarmu
	- Maják
230V 24V	- Přídavný zdroj 24V stejnosměrný
	- Výstupní modul
	- Vstupně výstupní modul
OPPO	- Obslužný panel požární ochrany
ZDP	- Zařízení dálkového přenosu
	- Klíčový trezor KTPO
	- Ovládané zařízení PBZ
	- Monitorované zařízení
	- Stoupací vedení mezi podlažími
	- Stoupací vedení v rámci 1 podlaží (podlaha - strop)

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 20 00-4-41 ed.2
Živé části:
- izolací a krytím
- oddělením
- bezpečným malým napětím SELV

Neživé části :
základní - automatickým odpojením od zdroje

Napájecí soustava :
Napájení síťové části systému EPS: 1NPE, AC, 50Hz, 230V/ITN-S
Smyčkové a napájecí napětí EPS do 24Vss

Vysvětlivky:



Legenda kabelů a jejich uložení:

A-	Sdělovací kabel 1x2x0,8 - vnitřní, nízkořevenční kabel s Al stíněním. Volné uložený v provedení s plášťem BZca s t ≥0, index značí počet párů, bez indexu = 1x2
B-	Sdělovací kabel P7S090-R, BZcas1s0 – 2x2x0,8 - nízkořevenční kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému v případě požáru při použití předepsaných nosných prvků.
C-	Sdělovací kabel - P7S0 90-R, BZcas1s0, 4x2x0,5 - sdělovací kabel, stíněný, určený pro přenos analogových a digitálních dat (sběrnice) s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému v případě požáru při použití předepsaných nosných prvků.
D-	Sdělovací kabel P7S090-R, BZcas1s0 – 10x2x0,8 - nízkořevenční kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému v případě požáru při použití předepsaných nosných prvků.
E-	Kabel - P7S0 90-R, BZcas1s0, 3x1,5- kabel, určený pro přenos NN s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému v případě požáru při použití předepsaných nosných prvků.



Zimní stadion - 1.NP

Číslo	Název místnosti
1.01	Šatna hokejistů
1.02	Hyg. Zařízení
1.03	Hyg. zařízení
1.04	Hyg. Zařízení
1.05	Hyg. Zařízení
1.06	Šatna hokejistů
1.07	Šatna
1.08	Šatna trenér
1.09	WC
1.10	WC
1.11	Sprchy
1.12	Chodba šaten
1.13	Masérna
1.14	Chodba
1.15	Ošetřovna masér
1.16	Šatna rozhodčích
1.17	WC - M
1.18	WC - M
1.19	WC - TP
1.20	WC - Ž
1.21	WC - M
1.22	Hyg. zařízení
1.23	Šatna hokejistů
1.24	Šatna hokejistů
1.25	WC
1.26	WC
1.27	WC
1.28	Umývárna
1.29	WC
1.30	Hyg. zařízení
1.31	Šatna
1.32	Hyg. Zařízení
1.33	Hyg. Zařízení, úklid
1.34	Chodba
1.35	Hyg. Zařízení
1.36	Hyg. Zařízení
1.37	Šatna
1.38	Hyg. Zařízení
1.39	Hyg. Zařízení
1.40	pokladna
1.41	Prostor pod tribunou
1.42	Prostor pod tribunou
1.43	WC - M veřejnost
1.44	WC - M veřejnost
1.45	**Kancelář**
1.46	Brusírna bruslí
1.47	Rozvodna
1.48	Kancelář
1.49	Šatna hokejistů
1.50	Hyg. Zařízení
1.51	Hyg. Zařízení
1.52	Šatna hokejistů
1.53	Strojovna VZT
1.54	Šatna hokejistů
1.55	Hyg. zařízení
1.56	Hyg. Zařízení
1.57	Šatna hokejistů
1.58	WC - Ž veřejnost
1.59	WC - Ž veřejnost
1.60	WC - M veřejnost
1.61	Rozvodna
1.61	WC - M veřejnost
1.62	Prostor pod tribunou
1.63	Prostor pod tribunou
1.64	Prostor pod tribunou
1.69	pokladna
1.101	Hrací plocha
1.101 a	Zádveří
1.101 b	Zádveří
1.101 c	Zádveří
1.101 d	Zádveří
1.101 e	Tribuna
1.101 f	Tribuna
1.101 g	Tribuna
1.101 h	Tribuna

±0,000 = 312,90

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO	POČ. A4 8	SVAZEK
Marek Havlín	Marek Havlín	Ing. KOTSCH	1:100	DATUM 04/2017	
			STUPEŇ	PROJEKT	

ODBĚRATEL Podniky města Šumperka, Slovanská 21, 787 01 Šumperk

STAVBA **Modernizace Zimního stadionu v Šumperku - etapa 2a**
SO 01 - ZIMNÍ STADION

ČÁST D1.4h - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
D1.4h1- SYSTÉM EPS

OBSAH VÝKRESU **PŮDORYS - PŘÍZEMÍ ±0,000**

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 16 - 037

ARCHIVNÍ ČÍSLO SO - 3 - 1499

ČÍSLO VÝKRESU **D1.4h1- 11**

projektování
investorská činnost
inženýrská činnost
poradenská činnost
spring
787 01 Šumperk, Jesenická 65
tel.:+420 583 250758, tel/fax:+420 583 214955
e-mail: suprng@suprng.cz www.suprng.cz