














LEGENDA ZNAČEK

	- Nástěnný repro 6/3/1,5W - EN54-24	<b>Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 20 00-4-41 ed.2</b> <b>Živé části:</b> - izolací a krytím - oddělením  <b>Neživé části :</b> základní - automatickým odpojením od zdroje <b>Napájecí soustava :</b> Napájení síťové části systému ER: 3NPE, AC, 50Hz, 400V/TN-S Smyčkové a napájecí napětí ER 100V
	- Nástěnný repro 6/3/1,5W do vlhka - EN54-24	
	- Nástěnný repro 6/3/1,5W do koupelen - EN54-24	
	- Nástěnný repro 6/3/1,5W antivandal	
	- Zvukový projektor 20/15/10/5W do vlhka - EN54-24	
	- Repro zavěšený dle akustické studie - EN54-24	<b>Vysvětlivky:</b>   <b>5W</b> <b>3B/05</b>  <b>201</b>  Příkon Číslo zóny/ linka Pořadí v zóně  Číslo místnosti   linka vedení A  linka vedení B
	- Přijímací anténa pro náhlavní soupravy	
	- Aktivní přípojný audio panel, 2x mix audio	
		<b>Legenda kabelů a jejich uložení:</b>
	<b>A-</b>	Silový kabel - FE180/E90, 2x1,5(2,5) - silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému.
	<b>A1-</b>	
	<b>C-</b>	Sdělovací kabel - P750 90-R, B2cas1d1, sdělovací kabel 2x2x0,8 s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému
	<b>D-</b>	Sdělovací kabel, 4x2x0,8 - nízkofrekvenční kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, plášť LSZH .
		- Vedení uložené do plechového žlabu P30-R
		- Vedení uložené pomocí příchytky P30-R

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	POČ. A46		SVAZEK
Marek Havlín 	Marek Havlín 		DATUM04/2017		
			STUPEŇ	PROJEKT	
ODBĚRATEL	Podniky města Šumperka, Slovanská 21, 787 01 Šumperk		<div> <b>supring</b> spot. s r.o. 787 01 Šumperk, Jesenická 65 tel. +420 583 280704 tel./fax +420 583 214906 e-mail supring@supring.cz www.supring.cz</div>		
STAVBA	Modernizace Zimního stadionu v Šumperku - etapa 2a SO 01 - ZIMNÍ STADION				
ČÁST	D1.4h2- SYSTÉM ER		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 16 - 037		ČÍSLO VÝKRESU  D1.4h2- 13
OBSAH VÝKRESU	Blokové schéma ER		ARCHIVNÍ ČÍSLO  SG - 3 - 1499		