

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 53886/2017
Naše sp. zn.: 49768/2017 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 31.5.2017

Veřejná zakázka malého rozsahu: Lesní cesta Buková – část Tulinka

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr, objekt SO 001, položka č. 1 – položka na odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 30 mm, ale v podrobnějším popisu je uvedena tl. 60 mm (tl. 60 mm je uvedena i v PD výkres B3). S touto položkou souvisí i množství odfrézovaného materiálu k odvozu na skládku (výměra suti je pouze poloviční, protože je ve výkazu položka na odstranění poloviční tloušťky). Prosím o opravu výkazu výměr.

Odpověď:
Zveřejňujeme opravený výkaz výměr

Dotaz č. 2:

Prosím o sjednocení specifikace třídy zatížení u roštů odvodňovacích žlabů. Ve výkazu výměr jsou uvedeny hodnoty F 600 a C 250 a v PD je tř. zatížení E 600.

Odpověď:
Třída zatížení je dle PD E 600 pro oba úseky, opraveno ve výkaze výměr.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr jsou žlaby o světlé šířce 100 mm, ale v PD jsou uvedeny žlaby o světlé šířce 200 mm. Prosím o sjednocení specifikace a případnou opravu VV.

Odpověď:
Kvůli těžké mechanizaci je stanoven příčný žlab dle PD, vnitřní rozměr 20 cm, síla stěny 7 cm, opraveno ve výkaze výměr.

S pozdravem

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic