



POZNÁMKA:
INSTALACE V HALE ULOŽENA V LIŠTĚ, V ZÁDVEŘÍ NAD PODHLEDEM, V TRASE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ.
SVODY K VYPÍNAČŮM ULOŽIT PŘEDNOSTNĚ POD OMÍTKU, PŘÍPADNĚ DO SAMOSTATNÝCH LIŠT PVC. VYPÍNAČE
UMÍSTIT DO VÝŠKY 1,1M, MINIMÁLNÍ KRYTÍ INSTALACE IP20.
KÓDOVÁ KLÁVESNICE MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ S POHONEM DVEŘÍ.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 + PE + N, 50Hz, 400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| HIP MgA Ing. arch. | Zodpověd. projektant MgA Ing. arch. ING. JOSEF DVOŘÁČEK | Vypracoval ING. JOSEF DVOŘÁČEK |  PROMOS s.r.o. Nerudova 32 787 01 Šumperk tel. fax 583 216777, 583 216124 e-mail: promos@promos-su.cz | |
| ČKA Okres | ČKA 1200629 Obec | Místo, p.č. ŠUMPERK | č. zakázky 2015036 | |
| Objednal | MĚSTO ŠUMPERK, nám. Míru 364/1, 787 93 ŠUMPERK | | účel DPS | |
| Akce | NEMOCNICE ŠUMPERK - PAVILON "B" SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY | | Dig. soubor 2015036NN | |
| Objekt | SO 01 CHIRURGICKÝ KOMPLEX - PAVILON "B" | | formát 6 A4 | datum 10/ 2015 |
| Část | D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | měř. 1:50 | č. rev. 02 |
| Obsah | SITUAČNÍ SCHEMA OSVĚTLENÍ A NN 1.NP | | č. objektu SO 01 | č. výkresu D.1.4.7 |