

dodavatel: **JAKUB KOKEŠ CZ, s.r.o.**

KOTEVNÍ TECHNIKA

**Frimlova 342/35
460 05 Liberec 5**

tel: 548 214 268

fax: 548 214 270

IČO: **27338002**DIČ: **CZ27338002**odběratel: **DEKTRADE Olomouc
a.s.****Pavelkova 10a, vedle OLMY
772 00 Olomouc**

tel:

fax:

IČO: 48589837.

DIČ: CZ699000797

Věc: Provedení orientační tahové zkoušky

Byla provedena orientační tahová zkouška na střeše objektu za níže uvedených okolností:

objekt: Nemocnice Šumperk (výtahová šachta) Nerudova 640/41, Šumperk

kotvení: mechanicky kotvené pásy pomocí: šroub ITLW (LBS 8, GBS 8)

podklad: plynosilikát

přístroj: HYDRAJAWS, ET 3B 4154, model 0087/C, TYM1A 4839

datum OTZ: 14.10.2015

Provedená zkouška a výsledek:

název zboží		kg/ks
1.	šroub ITLW (LBS 8, GBS 8)	200
2.	šroub ITLW (LBS 8, GBS 8)	220
3.	šroub ITLW (LBS 8, GBS 8)	200
4.	šroub ITLW (LBS 8, GBS 8)	230
5.	šroub ITLW (LBS 8, GBS 8)	210
6.	šroub ITLW (LBS 8, GBS 8)	200
7.		

Výsledek:

průměrná hodnota (kg):

210

celkový počet pokusů:

6

návrhové zatížení F_{adm} (kN):

0,7 kN

Poznámka:**POZOR: Nepředvrtávat!! Při montáži nesmí dojít k protočení šroubu v kotvicím materiálu.
Kotvit 130mm pod stávající úroveň střešního pláště.**

Zkoušku provedl:

Vít Hlavatý tel: 777 540 003

Vyhотовeno dne:

Brno, 15.10.2015