

Dodatečná informace č.1

Zadavatel oznamuje, že součástí zadávací dokumentace není slepý rozpočet. Tento údaj je v zadání uveden omylem.

Dále oznamujeme, že je možné na vyžádání zaslat monitoring celého úseku kanalizace.

Oba opravované úseky jsou z betonového potrubí kruhového profilu DN400. Stávající šachty jsou hloubky 2,4 a 2,7m z betonových skruží o průměru 1m se čtyřstěnným, monolitickým dnem.

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček
ředitel společnosti

V Šumperku : 10.7.2017

Tel. 583212261,583212263

Mail: reditel@pms-spj.cz

Bank.spojení : MONETA Money Bank a.s.

č.ú. 164424256/0600

zapsaná v OR 27.2.1996 u Krajského soudu v Ostravě,odd.B,vl.1224

IČ: 65138163

DIČ: CZ 65138163