

Pracoviště: Jesenická 621
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 81815/2017
Naše sp. zn.:

Vyřizuje: Emilie Lovichová
Tel.: (+420) 583 388 307
E-mail: emilie.lovichova@sumperk.cz
Datum: 22.8.2017

Vysvětlení a doplnění č. 1 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu: Smetanovy sady, Šumperk
- oprava chodníku pro chodce a cyklisty

Dotaz č.1 :

3.	H	59245203	Dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x8 cm	m2	1 010,0	-	CÚ ÚRS 2017/I
----	---	----------	--	----	---------	---	---------------

Plný popis: Dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná

Výkaz nová plocha dle PD 1000m2 přírodní, 60m2 barva;
výměr: 1000*1,01

v jaké barvě bude dlažba (1010m2) žádná slepecká?

Odpověď:

Dlažba zámková – přírodní 1010 m², dlažba zámková – barevná 60,6 m²
Opravy jsou zapracovány ve výkazu výměr ze dne 22.8.2017 - změny vyznačeny barevně.
Slepecké betonové dlažby jsou u stávajících ploch přechodů pro chodce na ulicích Havlíčkově a Nemocniční, není součástí této stavby. Ve stavbě „Smetanovy sady, Šumperk - oprava chodníku pro chodce a cyklisty“ žádná slepecká dlažba není.

Dotaz č.2 :

Určitě se jedná o kostky "velké" (tj. kočičí hlavy 17x20cm)?
Mám zato, že to budou kostky 10/8 (drobné)
prosím vyjasnit.

Odpověď:

Ano, jedná se o žulové kostky 100/100, viz. vzorový řez B2
Oprava zapracována do výkazu výměr ze dne 22.8.2017 – vyznačeno barevně

Dotaz č.3 :

Ve VV chybí manipulace a uložení **asfaltové suti 218t.**

Odpověď:

Odfrézované asfalty využije pro své potřeby PMŠ. Doprava odfrézovaného živičného krytu je doplněna do výkazu výměr ze dne 22.8.2017 - vyznačeno barevně.

Dle zadávacích podmínek PMŠ a.s. vybranému zhotoviteli určí místo uložení odfrézovaných asfaltů (do 5 km).

Termín odevzdání nabídek se neprodlužuje.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.8.2017 v 9.00 hodin.

S pozdravem

Ing. Pavel Volf

vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic

Příloha:

Výkaz výměr ze dne 22.8.2017