


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400 V stř. 50 Hz TN-C  
 OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230 V stř. 50 Hz  
 OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed2  
 ZÁKLADNÍ OCHRANA- izolací živých částí, přepážkami a kryty  
 OCHRANA PŘI PORUŠE- ochranným pospojováním a automatickým odpojením  
 v případě poruchy  
 PROSTŘEDÍ: Dle přílohy tech. zprávy

Investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk		Projektant:  STAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. s r.o. Lidická 56, 787 01 Šumperk	
Ředitel atel.:	ING. MILAN KLIMEŠ	Tel.: 583 215 111	
Hlavní architekt:	ING. ARCH. JIŘÍ VALERT	Fax.: 583 215 111	
Digitální zpracování:	L. DRIEMEROVÁ	Datum	7/2017
Akce: Stavební úpravy objektu správce hřbitova a veřejné WC v Šumperku		Stupeň:	DOS
		Zak. číslo:	01 - 1156/001
		Měřítko	1 : 50
Obsah: ROZVADĚČ RE		Č. paré:	Č.výkresu: D1.4.3-7