


Legenda místností

č. místn.	název místnosti	plocha m ²	osvětlenost Em	prostor	EL. vytápění
101	Předsíň	4,20	100 lx	normální	
102	Kancelář	23,20	500 lx	normální	4,5 kW
103	Vstup + schodiště	8,80	100 lx	normální	
104	Chodba	4,0	100 lx	normální	
105	Předsíň WC	2,0	200 lx	normální	
106	WC	1,50	200 lx	normální	0,5 kW
107	Šatna	3,25	200 lx	normální	
108	Sprcha	1,40	200 lx	zvl. nebezpečný	1,5 kW
109	Veřejné WC	4,80	200 lx	normální	2,0 kW
110	Nadstřešený vstup	3,00	75 lx	zvl. nebezpečný	
111	Sklad materiálu	18,90	100 lx	zvl. nebezpečný	
Celkem					8,5 kW

Pozn:

- 1) Legenda je na výkrese D1.4.3-3
2) Rozvody strukturované kabeláže budou provedeny kabely UTP cat.5e uloženými v plastové elektroinstalační trubce pod omítkou Min. vzdálenost při souběhu s napájecími kabely je 300 mm
3) Rozvod systému EZS bude proveden sběrníkovým kabelem 1*2*20 AWG (0,8 mm2) +1*2*24 AWG (0,5mm2)/PVCpr. 16mm +3*2*24 AWG (0,2 mm2) uloženým v plastové elektroinstalační trubce pod omítkou. Min. vzdálenost při souběhu s napájecími kabely je 300 mm
4) Veškeré slaboproudé rozvody budou provedeny dle ČSNEN50174-2 ed.2 Informační technologie-Instalace kabelových rozvodů po budově.
5) Ochranné uzemnění bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed3.
Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk		Projektant:  STAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. s r.o. Lidická 56, 787 01 Šumperk	
Ředitel atel.:	ING. MILAN KLIMEŠ	Tel.: 583 215 111	
Hlavní architekt:	ING. ARCH. JIŘÍ VALERT	Fax.: 583 215 111	
Projekt elektro:	Ing. Tomáš Nedoma	Datum	7/2017
Akce: Stavební úpravy objektu správce hřbitova a veřejné WC v Šumperku		Stupeň:	DOS
		Zak. číslo:	01 - 1156/001
		Měřítko	1 : 50
Obsah: Slaboproudé rozvody 1.NP		Č. paré:	Č.výkresu: D1.4.3-9