



Generální projektant	Ing. Vladislav Fornůsek ARCHECO Nerudova 32, 787 01 Šumperk	Stavebník	Město Šumperk, Nám. Míru 1 787 01 Šumperk
Projektant části	 PVLK PROJECT s.r.o. Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyracoval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka 
Místo stavby	Šumperk	Stupeň Zakázka číslo Datum	DPS 717 0604 06/2017
Název stavby Objekt Část	Radnice Šumperk - Střecha a podkroví Technika prostředí staveb D1.4D Silnoproudá elektrotechnika		
Název výkresu		Měřítko: ---	Číslo výkresu
Kabelová listina			03

Akce Radnice Šumperk - Střecha a podkroví
D1.4D Silnoproudá elektrotechnika
Číslo zak. 717 0604
Investor Město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
R41 - Rozváděč stavební elektroinstalace 4NP:						
WL4116	1-CXKH-R-J 3x1,5	R41	G9, G13, G14 - Chodba - Osvětlení	4116		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4116		230
WL4117	1-CXKH-R-J 3x1,5	R41	G8 - Sklad - Osvětlení	4117		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4117		230
WL4118	1-CXKH-R-J 3x1,5	R41	G11 - Schodiště na věž - Rezerva do krabice pro budoucí připojení	4117		230
WL4119	1-CXKH-R-J 3x1,5	R41	G20 - Půda - Osvětlení	4119		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4119		230
WL4120	1-CXKH-R-J 3x1,5	R41	G15 - Sklad propagace - Osvětlení	4120		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4120		230
WL4122	1-CXKH-R-J 3x1,5	R41	703 - Individuální kancelář - Osvětlení	4122		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4122		230
WL4123	1-CXKH-R-J 3x1,5	R41	702 - Individuální kancelář - Osvětlení	4123		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4123		230
WL4124	1-CXKH-R-J 3x1,5	R41	701 - Individuální kancelář - Osvětlení	4124		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4124		230
WL4131	1-CXKH-R-J 3x2,5	R41	G15 - Sklad propagace - Domovní zásuvky 230V	4131		230
WL4132	1-CXKH-R-J 3x2,5	R41	703 - Individuální kancelář - Domovní zásuvky 230V	4132		230
WL4133	1-CXKH-R-J 3x2,5	R41	702 - Individuální kancelář - Domovní zásuvky 230V	4133		230
WL4134	1-CXKH-R-J 3x2,5	R41	701 - Individuální kancelář - Domovní zásuvky 230V	4134		230
WL4136	1-CXKH-R-J 3x2,5	R41	G9, G13, G14 - Chodba - Domovní zásuvky 230V	4136		230
WL4137	1-CXKH-R-J 3x2,5	R41	G8 - Sklad - Domovní zásuvky 230V	4137		230
WL4138	1-CXKH-R-J 3x2,5	R41	G11 - Schodiště na věž - Rezerva do krabice pro budoucí připojení	4138		230
WL4139	1-CXKH-R-J 3x2,5	R41	G20 - Půda - Domovní zásuvky 230V	4139		230
WL4181	1-CXKH-R-J 3x2,5	R41	G20 - Půda - Zásuvky pro čerpadla kondenzátu	4181		230

R43 - Rozváděč stavební elektroinstalace 4NP:						
WL4301	1-CXKH-R-J 3x2,5	R43	Venkovní klimatizační jednotka pro místnost G18 - Serverovna I. 1,4kW/230V	EH4301		230
WL4302	1-CXKH-R-J 3x2,5	R43	Venkovní klimatizační jednotka pro místnost G18 - Serverovna I. 1,4kW/230V	EH4302		230
WL4303	1-CXKH-R-J 3x2,5	R43	Venkovní klimatizační jednotka pro místnost G18 - Serverovna I. 1,34kW/230V	EH4303		230
WL4304	1-CXKH-R-J 3x2,5	R43	Venkovní klimatizační jednotka pro místnost G4A - Serverovna II. 1,34kW/230V	EH4304		230
WL4305	1-CXKH-R-J 5x2,5	R43	Venkovní klimatizační jednotka 4,2 kW/400V/6A - Napájení venkovní jednotky	EH4305		400
WL4306	1-CXKH-R-J 3x2,5	R43	Venkovní klimatizační jednotka 4,2 kW/400V/6A - Napájení pro čerpadla kondenzátu	EH4305		230
WL4307	1-CXKH-R-J 3x2,5	R43	Venkovní klimatizační jednotka 4,2 kW/400V/6A - Napájení pro vnitřní jednotky	EH4305		230
WL4308	1-CXKH-R-J 3x2,5	R43	Venkovní klimatizační jednotka 2,0 kW/230V/10A pro zasedací místnost	EH4308		230
R44 - Rozváděč stavební elektroinstalace 4NP:						
WL4402	1-CXKH-R-J 3x1,5	R44	G5 - Hudební salónek - Osvětlení	4402		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4402		230
WL4403	1-CXKH-R-J 3x1,5	R44	G7 - Strojovna klimatizace - Osvětlení	4403		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4403		230
WL4404	1-CXKH-R-J 3x1,5	R44	G6 - Chodba - Osvětlení, G4 - Přístup k serverovně	4404		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4404		230
WL4405	1-CXKH-R-J 3x1,5	R44	G1, G2, G3 - Půda - Osvětlení	4405		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4405		230
WL4406	1-CXKH-R-J 3x1,5	R44	G6 - Chodba - Schodiště na věž - REZERVA do krabice pro budoucí přepojení	4406		230
WL4407	1-CXKH-R-J 3x1,5	R41	G19A,B,C - Předsíň, Předsíň WC, Kabina WC - Osvětlení	4407		230
	1-CXKH-R-O 3x1,5			4407		230
WL4424	1-CXKH-R-J 3x2,5	R44	G6 - Chodba - Domovní zásuvky 230V	4424		230
WL4425	1-CXKH-R-J 3x2,5	R44	G5 - Hudební salónek - Domovní zásuvky 230V	4425		230
WL4426	1-CXKH-R-J 3x2,5	R44	G7 - Strojovna klimatizace - Domovní zásuvky 230V	4426		230
WL4427	1-CXKH-R-J 3x2,5	R44	G1, G2, G3 - Půda - Domovní zásuvky 230V	4427		230
WL4428	1-CXKH-R-J 3x2,5	R44	G6 - Chodba - Schodiště na věž - REZERVA do krabice pro budoucí přepojení	4428		230
WL4429	1-CXKH-R-J 3x2,5	R44	G19A,B - Předsíň, Předsíň WC - Domovní zásuvky 230V	4429		230
WL4430	1-CXKH-R-J 3x2,5	R44	G19B - Předsíň WC - Domovní zásuvka 230V pro ohříváč vody	4430		230
WL4482	1-CXKH-R-J 3x2,5	R44	G7 - Strojovna klimatizace - Zásuvky pro stávající čerpadla kondenzátu	4482		230
MP® SR2000						