



## PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA

Ve vislé stěně SDK zákrytu VZT potrubí v čekárně ambulanci budou otvory 1x 600/400 mm a 2x 400/400 mm osazené plastovými revizními dvířky do SDK, zamykatelnými, barvy bílé

Rozměry: 600/400 mm ... 1 ks  
400/400 mm ... 2 ks

UPOZORNĚNÍ: Skutečné rozměry otvorů v SDK budou 1x 575/375 a 2x 375/375 mm

## BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ HYG. ZAŘÍZENÍ

Pozn.: WC imobilních de Vyhlašky č. 398/2009 Sb. (o OTP zabezpečujícím bezbariérové užívání staveb)

- vodorovné a vislé madlo - nástěnné do "L" dl. 600 mm a v. 500 mm osazené ve v. 800 mm nad podlahou, materiál - nerezová ocel.  
Počet KS ... 1x
- madlo konzolové sklopné dl.800 mm osazené 300 mm od osy WC ve v. 800 mm nad podlahou, materiál - nerezová ocel  
Počet KS ... 1x
- madlo vislé dl. 500 mm u umyvadla , materiál - nerezová ocel  
Počet KS ... 1x

## SKLADBY PODLAH

- NOVÉ ZATĚŽOVÉ PVC HOMOGENNÍ CELKOVÁ TL.MN 2,0 MM, ROLE  
- LEPIDLO  
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.CCA. 3,0 MM  
- PENETRACE  
- ODSTRANĚNÉ PŮVODNÍ PVC  
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA POPR.LITÉ TERACO
- NOVÉ ZATĚŽOVÉ PVC HOMOGENNÍ CELKOVÁ TL.MN 2,0 MM, ROLE  
- LEPIDLO  
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.DO 3,0 MM  
- PENETRACE  
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ LITÉ TERACO
- NOVÉ ZATĚŽOVÉ PVC HOMOGENNÍ CELKOVÁ TL.MN 2,0 MM, ROLE  
- LEPIDLO  
- SAMONIVELAČNÍ POTĚR, TL. CCA. 12 MM  
- PENETRACE  
- ODESEKÁNÁ STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA VČ. TMELE
- NOVÉ ELEKTROSTATICKÝ VODIVÉ PVC TL.2,0 MM, ROLE  
- LEPIDLO S VLOŽENÝMI MĚDEŇÝMI UZEMŇOVACÍMI PÁSKAMI TL. 0,05MM  
- POSPOJOVÁNÍMI - VIZ. ČÁST ELEKTRO  
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.CCA. 3,0 MM  
- PENETRACE  
- ODSTRANĚNÉ PŮVODNÍ PVC  
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA POPR.LITÉ TERACO

- NOVÉ ELEKTROSTATICKÝ VODIVÉ PVC TL. 2,0 MM, ROLE  
- LEPIDLO S VLOŽENÝMI MĚDEŇÝMI UZEMŇOVACÍMI PÁSKAMI TL. 0,05MM  
- POSPOJOVÁNÍMI - VIZ. ČÁST ELEKTRO  
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.DO 3,0 MM  
- PENETRACE  
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ LITÉ TERACO
- NOVÁ KERAM.DLAŽBA SLINUTÁ R10, PROTISKLUZ B TL.10 MM  
- FLEXIBILNÍ VODOTĚSNÉ LEPIDLO TL.5 MM  
- SAMONIVELAČNÍ POTĚR, TL. CCA. 12 MM  
- PENETRACE  
- ODSTRANĚNÁ PŮVODNÍ KERAM.DLAŽBA VČ. TMELE  
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA
- NOVÁ KERAM.DLAŽBA SLINUTÁ R10, PROTISKLUZ B TL.10 MM  
- FLEXIBILNÍ VODOTĚSNÉ LEPIDLO TL.5 MM  
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.CCA. 3,0 MM  
- PENETRACE  
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ LITÉ TERACO

## POZNÁMKY:

- U PODLAH Z PVC PROVÉST SOKL Z PVC V.100 MM, SOKL ZAOLENÝ (FABION).
- U DVĚŘÍ V ROZHRANNÍ MEZI NOVOU KER. DLAŽBOU A NOVÝM PVC OSADIT NEREZ. PŘECHOD. LIŠTY, CELKEM 2 KS

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	S.V.	POZNÁMKA	
101	ČEKÁRNA (AMBULANCE)	14.92m2	NOVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	A	3200mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (30% PLOCHY) A STROPU (10% PLOCHY), NOVÁ TENKOVĚSTVÁ OMÍTKA NOVÝCH STĚN, OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN DO V. 2050, 2x VÝMALBA. ZBYTKU STĚN A STROPU
102	AMBULANCE	17.78m2	NOVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	A	3200mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (30% PL.) A STROPU (10% PL.), NOVÁ TENKOVĚSTVÁ OMÍTKA DOZDÍVEK, KER. OBL.V. 1800 U UM.VY., OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN DO V. 2050, 2x VÝMALBA. ZBYTKU STĚN A STROPU
103	SESTRA	17.12m2	NOVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	A	3200mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (30% PL.) A STROPU (10% PL.), NOVÁ TENKOVĚSTVÁ OMÍTKA DOZDÍVEK, OBLAD V. 1800 U DŘEŽU, OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN DO V. 2050, 2x VÝMALBA. ZBYTKU STĚN A STROPU
104	AMBULANCE	17.32m2	NOVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	A	3200mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (30% PLOCHY) A STROPU (10% PLOCHY), KERAMICKÝ OBLAD V. 1800 U DŘEŽU, OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN DO V. 2050, 2x VÝMALBA. ZBYTKU STĚN A STROPU
105	CHODBA	17.38m2	NOVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	A B C	3200mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (50% PLOCHY) A STROPU (10% PLOCHY), NOVÁ TENKOVĚSTVÁ OMÍTKA NOVÝCH STĚN, OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN DO V. 2050, 2x VÝMALBA. ZBYTKU STĚN A STROPU
106	LASEROVÉ PRACOVÍŠTĚ	10.58m2	NOVÉ ELEKTROSTATICKÝ VODIVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	D E	2700mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (30% PLOCHY), NOVÁ TENKOVĚSTVÁ OMÍTKA NOVÝCH STĚN, KER. OBLAD V. 1800 U UM.VYADLA, OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN DO V. 2050, 2x VÝMALBA. ZBYTKU STĚN SDK KAZETOVÝ PODHLED. VŠECHNY POVRCHY MATOVĚ BEZ LESKU!
107	ČEKÁRNA (SÁLEK)	14.62m2	NOVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B	3200mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (30% PLOCHY) A STROPU (10% PLOCHY), NOVÁ TENKOVĚSTVÁ OMÍTKA NOVÝCH STĚN, OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN DO V. 2050, 2x VÝMALBA. ZBYTKU STĚN A STROPU
108	DERMATOLOGICKÝ SÁLEK	29.70m2	NOVÉ ELEKTROSTATICKÝ VODIVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	E	3200mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (30% PLOCHY) A STROPU (10% PLOCHY), KERAMICKÝ OBLAD V. 1800 U DŘEŽU A UM.VYADLA, OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN PO STROP, 2x VÝMALBA. STROPU
109	PŘÍPRAVNÁ SÁLKA	17.03m2	NOVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	A	3200mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (30% PLOCHY) A STROPU (10% PLOCHY), KERAMICKÝ OBLAD V. 1800 U UM.VYADLA, OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN DO V. 2050, 2x VÝMALBA. ZBYTKU STĚN A STROPU
110	SKLAD ČISTÉHO PŘÁDLA	6.19m2	NOVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B C	3200mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (50% PLOCHY) A STROPU (10% PLOCHY), NOVÁ TENKOVĚSTVÁ OMÍTKA NOVÝCH STĚN, OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN DO V. 2050, 2x VÝMALBA. ZBYTKU STĚN A STROPU
111	ŠATNA PACIENTŮ	4.90m2	NOVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	B C	3200mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (50% PLOCHY) A STROPU (10% PLOCHY), NOVÁ TENKOVĚSTVÁ OMÍTKA NOVÝCH STĚN, OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN DO V. 2050, 2x VÝMALBA. ZBYTKU STĚN A STROPU
112	WC PERSONÁL	3.52m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	F	2700mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (50% PLOCHY), NOVÁ TENKOVĚSTVÁ OMÍTKA NOVÝCH STĚN, KERAM. OBLAD STĚN DO V. 2050, KAZETOVÝ SDK PODHLED, 2x VÝMALBA
113	WC PACIENTI	4.39m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	G	2700mm	VYSPR. OMÍTEK STÁV. STĚN (50% PLOCHY), NOVÁ TENKOVĚSTVÁ OMÍTKA NOVÝCH STĚN, KERAM. OBLAD STĚN DO V. 2050, KAZETOVÝ SDK PODHLED, 2x VÝMALBA
114	PŘEVLEKACÍ BOX	2.07m2	NOVÉ ELEKTROSTATICKÝ VODIVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	E	3200mm	VYSPRÁVKA OMÍTEK STÁV. STĚN (30% PLOCHY) A STROPU (10% PLOCHY), OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN PO STROP, 2x VÝMALBA. STROPU
115	PŘEVLEKACÍ BOX	3.14m2	NOVÉ ELEKTROSTATICKÝ VODIVÉ PVC S FABIONEM + PVC LÍŠTA V. 100	E	3200mm	VYSPRÁVKA OMÍTEK STÁV. STĚN (30% PLOCHY) A STROPU (10% PLOCHY), OMÍTKATELNÝ NÁTER STĚN PO STROP, 2x VÝMALBA. STROPU

## POZNÁMKY

- Rekonstrukce ambulantního kožního oddělení bude spočívat především v dispozičních úpravách, které mj. zajistí samostatný přístup pacientů k ambulancím a dermatologickému zákrovému sálku přímo od schodiště a z hlavní komunikační chodby bez narušování chodu lůžkového oddělení. Prostor stávajících ambulančí bude mírně upraven tak, že pacient vstoupí z čekárny do sesterny a z ní poté do jedné ze dvou ambulančí. Dermatologický sálek, nově vybavený dvojicí převlekacích boxů (z nichž jeden je navržen jako bezbariérový a současně pro možnost průjezdu lůžka nebo vozíku z pacientem z lůžkového oddělení) bude přístupný ze samostatné čekárny propojené nově navrženou chodbou spojující čekárnu ambulančí s čekárnou sálku. Ze spojovací chodby budou přístupné nově vytvořené prostory WC pacientů, WC personálu a místnosti pro laserové zákroky, a na druhé straně je sesterna mezi ambulancemi, dvojice převlekacích boxů u zákrového sálku a personální vstup do místnosti přípravy (propojené dvířmi s dem. zákrovým sálkem). Z prostoru čekárny zákrového sálku (navazující personálním vstupem na kožní lůžkové oddělení) budou pro personál přístupny propojené místnosti skladu prádla a šatny pro uložení oděvů pacientů lůžkového úseku.
- BOURACI PRÁCE budou zahrnovat vybourání částí nenosných příček a provedení otvorů do nosného zdiva (s překladý z válcovaných ocel. nosníků). Odekány budou všechny stávající keramické obklady stěn, z podlah bude strženo stávající PVC a odekána stávající keramická dlažba. Stávající dveře budou vybourány, taktéž okna v čekárnách a okna směřující do světlíku. Budou demontovány stávající zařizovací předměty ZTI. Stávající operační světlo na sálku bude zachováno. V podlaže zákrového sálku budou proříznuty otvor a drážky pro podlahovou krabici elektro a kabely vedoucí k ní (drážky budou po osazení kabelů zapraveny).
- Nové příčky jsou navrženy z porobetonových přesných tvárnic, instalaci předstěna na WC ze sádkokartonu. V celém oddělení je navržena výměna podlah (ve skladbách dle účelu místnosti), dále budou provedeny nové rozvody elektro, zásuvky a osvětlení, nové rozvody slaboproudu. Dále bude provedena výměna vislého a připojovacího potrubí vody a splaškové kanalizace + výměna stávajících a připojení a osazení nových zařizovacích předmětů ZTI a nástěnného hydrantu. Soustava teplovodního vytápění bude zachována, budou pouze odstraněna 3 stávající litinová otopná tělesa, jedno nahrazeno novým plovchovým deskovým, u stávajících těles budou nahrazeny regulační ventily novými termoregulačními hlaviciemi a stávající tělesa a viditelné potrubí budou opatřeny novými nátery. bezokenní místnosti + obě WC budou opatřeny nuceným větráním VZT, místnost zákrového sálku bude opatřena klimatizací. Na celém oddělení budou vyměněny dveře vč. zábrnní + dle dispozičních úprav osazené nové dveře (pouze vstupní protipožární dvoukřídlé dveře z chodby do čekárny ambulanci budou zachovány), v obou čekárnách budou vyměněna stávající dřevěná okna za nová plastová. Prostory převlekacích boxů budou od sálku odděleny plastovými stěnami s dvířmi, stěny budou plné, pouze od výšky horního lico dveří budou po obvodu opatřeny prosvětlovacími pásy prosklení. Plastová plná příčka mezi kabinami nebude dosahovat až ke stropu. Plastová okna tvořící prosvětlovací pásy nad úrovní dveří po strop jsou rovněž navržena v nových příčkách u skladu prádla a šatny pacientů. Budou provedeny vysprávký omítek stávajících stěn a stropu, dle účelu místnosti a dle polohy zařizovacích předmětů ZTI budou stěny opatřeny novými keram. obklady, stěny většiny místností do výše zábrnní budou opatřeny omývatelnými nátery (v zákrovém sálku až po strop). Místnosti laserového sálku a obou WC budou opatřeny novými SDK kazetovými podhledy. V místnosti laseru musejí být všechny povrchy vč. baterii umyvadla matové bez odrazů! Pod stropem čekárny ambulančí bude proveden ze SDK zakryt přívodního potrubí VZT (s osazenými 3 revizními dvířky). Přibližně ve středu chodby bude napříč chodbou pod stropem provedeno zakrytí svazku kabelů elektro k novému elektrorozvaděči SDK zakrytým (ve tvaru falešného trámu v. 150 mm pod stropem. Oba zakrytí budou provedeny z desek 12,5 mm na kovových proflech.

## LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ VYZDÍVKY Z POROBETON. TVÁRNIC P2/500
- DOZDÍVKY Z CP NA MC 5,0 MPa
- SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA, PRIFILY Š. 75 MM OPLÁSTĚNÍ DVOJITÉ DESKAMI TL.12,5 IMPEGNOVANÝMI
- BOURANÉ KONSTRUKCE

OBJEDNATEL: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk  
± 0,000 = PODLAHA VSTUPU DO 1. PP BUDOVY

PROJEKTANT Ing. K. KREJČÍ	VED. PROJESE Ing. K. KREJČÍ	VED. ZAKÁZKY Ing. KOTŠCH	MERITKO 1:50	POČ. A4 8	SVAZEK
STAVBA D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ REŠENÍ			DATUM 10/2017		
ODBERATEL Město Šumperk, n.d.m. Miro 364/1, 787 01 Šumperk			STUPER STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		
STAVBA REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ ČÁSTI KOŽNÍHO ODDĚLENÍ V 1. NP PAVILONU F NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.			projektoval investoval a vnoval inženýroval a vnoval poradeno a vnoval		
ČAST D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ REŠENÍ			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 17 - 008		
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS AMBULANCÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY			ARCHIVNÍ ČÍSLO SG - 3 - 1668		
			CSLO VÝKRESU SA 01		