

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SKUPINA	VNĚJŠÍ VLIV
101	ČEKÁRNA (AMBULANCE)	14,9m2	-	NORMÁLNÍ
102	AMBULANCE	17,7m2	1	NORMÁLNÍ
103	SESTRA	17,1m2	0	NORMÁLNÍ
104	AMBULANCE	17,32m2	1	NORMÁLNÍ
105	CHODBA	17,3m2	-	NORMÁLNÍ
106	LASEROVÉ PRACOVÍŠTĚ	10,5m2	1	NORMÁLNÍ
107	ČEKÁRNA (SÁLEK)	14,6m2	-	NORMÁLNÍ
108	DERMATOLOGICKÝ SÁLEK	29,7m2	2	NORMÁLNÍ
109	PŘÍPRAVNA SÁLKU	17,03m2	1	NORMÁLNÍ
110	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	6,19m2	-	NORMÁLNÍ
111	ŠATNA PACIENTŮ	4,90m2	-	NORMÁLNÍ
112	WC PERSONÁL	3,52m2	-	NORMÁLNÍ
113	WC PACIENTI	4,39m2	-	NORMÁLNÍ
114	PŘEVLEKACÍ BOX	2,07m2	1	NORMÁLNÍ
115	PŘEVLEKACÍ BOX	3,14m2	1	NORMÁLNÍ

LEGENDA ZNAČEK

		zářiv.svítlidlo 4x24W MAT,kryt OPAL,vestavné IP20,NZ s nouzovým zdrojem		kabelové rozvody MDO
		zářiv.svítlidlo 2x58W ,přisazené,IP20 NZ s nouzovým zdrojem		kabelové rozvody zdravotnické sítě IT-VDO
		zářiv.svítlidlo 2x28W,přisazené,IP20 NZ s nouzovým zdrojem		kabelové rozvody DO
		zářiv.svítlidlo 1x26W,přisazené,IP44 NZ s nouzovým zdrojem		ovládací rozvody
		operační svítidlo OS,(stávající)		pohybové čidlo,dvě spínací relé

POZNÁMKA:

Instalace světelných rozvodů je uložena pod omítkou,provedena kabely CYKY 3Jx1,5mm².Osvětlení v jednotlivých místnostech bude přisazené na stropě,v laserovém pracovišti vestavěné do podhledu.Zářivková svítidla v dermatologickém sálku a laserovém pracovišti budou opatřena krytem OPAL.Navíc svítidla v laserovém pracovišti budou v matném nástřiku RAL9003MAT.To se také týká t ostatních zařízení na tomto pracovišti, která budou v provedení matném. Vypínače označené SV+Vxx spínají současně světlo v dané místnosti a zároveň příslušný ventilátor ve VZT potrubí(viz výkres VZT D.1.4.2.12).Vypínače umístí do výšky 1,1m nad podlahou(střed).Pohybová čidla budou umístěna ve výšce 1,3m nad podlahou s dvěma relé,jedno pro ovládání světla a druhé pro ovládání ventilátorů VZT zařízení.

PROJEKTANT	VED.PROJEKT.	VED. ZAKÁZKY	Datum: 10/2017	SVAZEK
Rostislav Koháček		ing.Pavel Kotsch	SUPEŇ	
			DPPS	
INVESTOR: Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk			<div></div> <div><b>Rostislav KOHÁČEK</b> Projektování elektrických zařízení 788 15 V.Losiny,Vernířovice 25 tel +420 603 217 059</div>	
STAVBA: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ ČÁSTI KOŽNÍHO ODDĚLENÍ V 1. NP PAVILONU F NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.				
ČÁST: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky			ZAKÁZKA: 201704P	Č.VÝKRESU
OBSAH: <b>ELEKTROINSTALACE OSVĚTLENÍ</b>			MĚŘÍTKO: 1 : 75	<b>D.1.4.2.10</b>