

 Rostislav Koháček Projektování elektrických zařízení Vernířovice 25, Velké Losiny 788 15 tel. 603 217 059	Zakázka číslo:	201704P	Arch.číslo:		Datum:	10/2017	VÝPIS MATERIÁLU	
	Název akce:				Projektant	Koháček		
	Objekt:	ROZVÁDĚČ RK			Kreslil:	Koháček	Číslo výkresu:	D.1.4.2.16/12

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů
1	Rám s dveřmi, otočný zámek, montáž POD omítku, bílá, ŠxV=835x1560, IP30	BP-U-3S-800/15-W	111199	celk
2	Bočnice, V=1450	BPZ-MSW-15	293410	1
3	Západka pro bočnici BPZ-MSW	BPZ-SNAP	116677	1
4	Ochranný kryt, ŠxVxH=835x1560x240	BPZ-WB3S-800/15/2	111137	1
5	Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=835x1560	BPZ-RP-800/15	111299	1
6	Zámek s vnitřním čtyřhranem 6x6 kovový	BPZ-LOCK/SH6 metal	116913	2
7	Klíč pro zámek s vnitřním čtyřhranem 6x6mm	BPZ-KEY/SH6	116674	1
8	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1
9	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688	BPZ-DINR35-800	293596	6
10	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	6
11	Krycí deska s výřezem 45mm, plastová Š=800, V=150	BPZ-FPK-800/150-45	119296	6
12	Krycí deska, bez výřezu, plastová Š=800, V=100	BPZ-FPK-800/100-BL	119273	1
13	Krycí deska, bez výřezu, plastová Š=800, V=300	BPZ-FPK-800/300-BL	119277	1
14	Krycí deska, bez výřezu, plastová Š=800, V=150	BPZ-FPK-800/150-BL	119274	1
15	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	IS-63/3	276276	2
16	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-C6/3	263406	2
17	Tlačítko, 1zap.1vyp. kont.	Z-PU/SO	276293	3
18	Světelné návěstí zelená 230V AC/DC	Z-EL/G230	284922	2
19	Modul 280V AC, 12,5kA pro svodič SPBT12 (T1+T2, B+C)	SPBT12-280	167341	8
20	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/C/003-A	263517	9
21	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/C/003-A	263538	12
22	Výkonový stykač 50A/22kW AC-3, 80A AC-1, 2Z 2V, Uc=230V/50HZ, 230V/60HZ	DILM50-22(230V50/60HZ)	277870	2