

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SKUPINA	VNĚJŠÍ VLV
101	ČEKÁRNA (AMBULANCE)	14,9m2	-	NORMÁLNÍ
102	AMBULANCE	17,7m2	1	NORMÁLNÍ
103	SESTRA	17,1m2	0	NORMÁLNÍ
104	AMBULANCE	17,32m2	1	NORMÁLNÍ
105	CHODBA	17,3m2	-	NORMÁLNÍ
106	LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ	10,5m2	1	NORMÁLNÍ
107	ČEKÁRNA (SÁLEK)	14,6m2	-	NORMÁLNÍ
108	DERMATOLOGICKÝ SÁLEK	29,7m2	2	NORMÁLNÍ
109	PŘÍPRAVNA SÁLKU	17,03m2	1	NORMÁLNÍ
110	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	6,19m2	-	NORMÁLNÍ
111	ŠATNA PACIENTŮ	4,90m2	-	NORMÁLNÍ
112	WC PERSONÁL	3,52m2	-	NORMÁLNÍ
113	WC PACIENTI	4,39m2	-	NORMÁLNÍ
114	PŘEVLEKACÍ BOX	2,07m2	1	NORMÁLNÍ
115	PŘEVLEKACÍ BOX	3,14m2	1	NORMÁLNÍ

LEGENDA ZNAČEK


- CY zžil 16mm2
- CY zžil 4mm2
- ekvipotenciální svorkovnice

SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU

- UT pospojování potrubí topení
- pospojování vodovodních baterií, dřezů
- pospojování VZT
- pospojování klimatizace
- PP pospojování elektrostaticky vodivé podlahy
- XPx svorka(zásuvka) pro vyrovnání potenciálu

POZNÁMKA:

Sběrnice PE, rozvaděče RK bude připojena na svorku HOP hlavního ochranného pospojování, vodičem CYA 25mm2 v 1.PP.Pospojování hlavního rozvodu bude provedeno vodičem CY 16mm2 zžil barvy,připojeným v rozvaděči RK na sběrnici PE a v rozvodech na svorkovnice v krabicích KO125.Z těchto krabic budou jednotlivá zařízení pospojována vodičem CY 4mm2 zžil barvy.Elektrostatickyvodivé podlahy v dermatologickém sálku a laserovém pracovišti budou , pospojovány přes svorky v karbicích u země,ve dvou protilehlých rozích místností.

PROJEKTANT	VED.PROJEKT.	VED. ZAKÁZKY	Datum: 10/2017	SVAZEK
Rostislav Koháček		ing.Pavel Kotsch	SUPeň	
			DPPS	
INVESTOR: Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk			<div></div> <div>Rostislav KOHÁČEK Projektování elektrických zařízení 788 15 V.Losiny,Vernířovice 25 tel +420 603 217 059</div>	
STAVBA: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ ČÁSTI KOŽNÍHO ODDĚLENÍ V 1. NP PAVILONU F NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.				
ČÁST: D.1.4.d Zařízení silnoprůdné elektrotechniky	ZAKÁZKA: 201704P		Č.VÝKRESU	
OBSAH: ELEKTROINSTALACE POSPOJOVÁNÍ		MĚŘÍTKO: 1 : 75	D.1.4.2.15	