

Počet listů: **14**  
Přílohy: **D.1.4.2.16-D.1.4.2.16/13**

**LEGENDA:**

Rozvodná soustava 3 NPE AC 50Hz 400V/TN-S

Rozvaděč :

Krytí (při uzavřených dveřích) **IP 30**

Šířka: **835 mm**

Výška: **1560 mm**

Hloubka: **247 mm**

Vývody: **zespodu,sezhora**


Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

živých částí-izolací,kryty,proudovými chrániči typu A

neživých částí-ochranou při poruše automatickým odpojením,  
ochranným pospojením,uzemněním,

**POZNÁMKA:**

Rozvaděč RK bude zcela nový, tvořen jednou skříní,ve které bude oddělující přepážka, mezi částí přístrojů a oddělovacího trafa. Výpis materiálu je specifikován na posledním dvoulistě.Rozvaděč bude doplněn o bezpečnostní tabulky,"HLAVNÍ VYPÍNAČ", "POZOR ZPĚTNÝ PROUD", "POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI".

PROJEKTANT	VED.PROJEKT.	VED. ZAKÁZKY	Datum: 10/2017	SVAZEK
Rostislav Koháček		ing.Pavel Kotsch	SUPENĚ	
			DPPS	
INVESTOR: Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk			<div></div> <div><b>Rostislav KOHÁČEK</b> Projektování elektrických zařízení 788 15 V.Losiny,Vernířovice 25 tel +420 603 217 059</div>	
STAVBA: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ ČÁSTI KOŽNÍHO ODDĚLENÍ V 1. NP PAVILONU F NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.				
ČÁST: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky			ZAKÁZKA: 201704P	Č.VÝKRESU
OBSAH:  ROZVADĚČ RK			MĚŘÍTKO:  -	D.1.4.2.16