

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SKUPINA	VNĚJŠÍ VLV
101	ČEKÁRNA (AMBULANCE)	14,9m2	-	NORMÁLNÍ
102	AMBULANCE	17,7m2	1	NORMÁLNÍ
103	SESTRA	17,1m2	0	NORMÁLNÍ
104	AMBULANCE	17,32m2	1	NORMÁLNÍ
105	CHODBA	17,3m2	-	NORMÁLNÍ
106	LASEROVÉ PRACOVISTĚ	10,5m2	1	NORMÁLNÍ
107	ČEKÁRNA (SÁLEK)	14,6m2	-	NORMÁLNÍ
108	DERMATOLOGICKÝ SÁLEK	29,7m2	2	NORMÁLNÍ
109	PŘÍPRAVNÁ SÁLKU	17,03m2	1	NORMÁLNÍ
110	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	6,19m2	-	NORMÁLNÍ
111	ŠATNA PACIENTŮ	4,90m2	-	NORMÁLNÍ
112	WC PERSONÁL	3,52m2	-	NORMÁLNÍ
113	WC PACIENTI	4,39m2	-	NORMÁLNÍ
114	PŘEVLEKACÍ BOX	2,07m2	1	NORMÁLNÍ
115	PŘEVLEKACÍ BOX	3,14m2	1	NORMÁLNÍ

### LEGENDA ZNAČEK

	zásuvky s přepětovou ochranou		panel dálkové signalizace sítě IT
	zásuvky MDO		kabelové rozvody MDO
	zásuvky zdravotnické sítě IT-VDO		kabelové rozvody zdravotnické sítě IT-VDO
	zásuvky DO		kabelové rozvody DO
	datová dvojzásuvka(dokumentace slaboproud)		ovládací rozvody
	datová jednozásuvka(dokumentace slaboproud)		
	access point(dokumentace slaboproud)		

### POZNÁMKA:

Instalace zásuvkových rozvodů je uložena pod omítkou, provedena kabely CYKY 3Jx2,5mm<sup>2</sup>. Ovládací obvody provedeny kabely CYKY 12 x 1,5mm<sup>2</sup>, pod omítkou. Zásuvky v jednotlivých místnostech budou ve výšce 0,4m nad definitivní podlahou. Zásuvky pro TV umístí ve výšce 2,3m nad podlahou. Panel dálkové signalizace zdravotnické sítě IT umístí ve výšce 1,5m nad podlahou. Tlačítka CENTRAL STOP umístí do výšky 2,0m. Datové zásuvky nejsou součástí projektu silnoproudu, jsou pouze vyznačeny pro informaci.

PROJEKTANT	VED.PROJEKT.	VED. ZAKÁZKY	Datum: 10/2017	SVAZEK
Rostislav Koháček		ing.Pavel Kotsch	SUPeň	
			DPPS	
INVESTOR: Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk			<div></div> <div><b>Rostislav KOHÁČEK</b> Projektování elektrických zařízení 788 15 V.Losiny, Vernířovice 25 tel +420 603 217 059</div>	
STAVBA: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ ČÁSTI KOŽNÍHO ODDĚLENÍ V 1. NP PAVILONU F NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.				
ČÁST: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky	ZAKÁZKA: 201704P		Č.VÝKRESU	
OBSAH: ELEKTROINSTALACE ZÁSUVK	MĚŘÍTKO: 1 : 75		D.1.4.2.11	