

Dodatečná informace č. 2

K výběrovému řízení s názvem **Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku - Šumperk č.p. 2819, Lidická 81**

Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku VZ: Z2017-036394

Evidenční číslo zakázky v Ústředním věstníku EU: 2017/S 247-517047

Zadavatel:

Název Podniky města Šumperka a.s.
Sídlo Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
IČO: 65138163

Otázka 1	<p>V soupisu prací F.1.1.c2 - PROJEKT INTERIÉRU - první vybavení nejde u položky vyplnit cena za montáž. Políčko pro tuto cenu je zamčené. Pro vyplnění této položky je potřeba odemknout tuto buňku. Prosíme o zaslání nového W, kde bude tuto položku možné vyplnit.</p> <p>Odpověď: Na profilu zadavatele byl zveřejněn aktualizovaný VV - F.1.1.c2_OPR1_4-Proj.interiéru - první vybavení.xlsx</p>
Otázka 2	<p>Ve výkazu výměr F.1.4.f Zařízení Silnoproudé elektrotechniky v listu DODAVKY jsou první 4 položky přípojkové skříně RP1 uzamčené a nejde k nim doplnit jednotková cena. Prosíme o zaslání nového W s odemčenými buňkami.</p> <p>Odpověď: Na profilu zadavatele byl zveřejněn aktualizovaný VV: F.1.4.f_OPR1_SILNOPROUDY_BEZ_NÁZVŮ_BEZ_CEN_ČF.xlsx F.1.4.f_OPR1_SILNOPROUDY_BEZ_NÁZVŮ_BEZ_CEN_KČ.xlsx</p>
Otázka 3	<p>Výkazy výměr F.1.4.f Zařízení Silnoproudé elektrotechniky (listy NOSNÝ SILNOPROUD, NOSNÝ KABEL a MONTAŽE SILNOPROUDY) a F.1.4.g - Bleskosvody mají sloupec "Dodávka" uzamčen - nelze do něj doplnit cena. Má být součástí těchto položek i dodávka?</p> <p>Odpověď: listy NOSNÝ SILNOPROUD, NOSNÝ KABEL slouží pro nacenění dodávek, zatímco list MONTAŽE SILNOPROUDY slouží pro ocenění montáže všech relevantních dodávek.</p> <p>Na profilu zadavatele byl zveřejněn aktualizovaný VV: F.1.4.f_OPR1_SILNOPROUDY_BEZ_NÁZVŮ_BEZ_CEN_ČF.xlsx F.1.4.f_OPR1_SILNOPROUDY_BEZ_NÁZVŮ_BEZ_CEN_KČ.xlsx</p>
Otázka 4	<p>V soupisech prací F.1.4.f (silnoproud) a F.1.4.g (Bleskosvod) se do sloupce pro vyplnění jednotkové ceny zřejmě musí doplnit normo-minuty, které jsou pak na konci rozpočtu sečteny a násobeny jednou jednotkovou cenou za montáž. Pro jednotlivé práce však máme rozdílné jednotkové ceny montáží, proto nelze tyto položky ocenit stejnou jednotkovou cenou až na konci soupisu prací. Prosíme o zaslání upraveného soupisu prací, abychom mohli do sloupce "Jednotková cena" u konkrétní položky doplnit odpovídající jednotkovou cenu konkrétní práce a ne pouze normo-minuty.</p>

	<p>Odpověď:</p> <p>Na profilu zadavatele byly zveřejněny aktualizované části soupisu prací pro ocenění metodou normo-minut i metodou jednotkové ceny práce:</p> <p>F.1.4.f_OPR1_SILNOPROUDY_BEZ_NÁZVŮ_BEZ_CEN_ČF.xlsx F.1.4.f_OPR1_SILNOPROUDY_BEZ_NÁZVŮ_BEZ_CEN_KČ.xlsx</p> <p>F.1.4.g_OPR1_BLESKOSVODY_BEZ_NÁZVŮ_BEZ_CEN_ČF.xlsx F.1.4.g_OPR1_BLESKOSVODY_BEZ_NÁZVŮ_BEZ_CEN_KČ.xlsx</p>
Otázka 5	<p>Muže Zadavatel blíže specifikovat požadavek části 6.8. Prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE, bod:</p> <p>3. Minimálně jedna z nich bude zakázka na stavební práce charakteru výstavby či rekonstrukce stavby, v jejímž rámci byla provedena úprava bazénové vody prostřednictvím nejméně tří nezávislých okruhu úpravy bazénových vod.</p> <p>Odpověď:</p> <p>Jedním nezávislým bazénovým okruhem je míněno:</p> <p>Bazénová náplň (bazénová vana) s oběhovým čerpadlem, vlastním dávkováním chemie, vyhodnocováním kvality bazénové vody a pískovými filtry. Tento okruh není napojen nebo spojen s dalšími bazénovými náplněmi.</p>

S přihlédnutím k charakteru poskytnutých informací zadavatel rozhodl, že není třeba prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Olomouci dne 15.1.2018

Zpracoval:
Zdeněk Hilbert
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
(Tel: 774474035, E-mail: hilbert@rarsm.cz)

Schválil (osoba oprávněná jednat jménem zadavatele):
Patrik Tomáš Pavlíček
statutární ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.