

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 15593/2018
Naše sp. zn.: 2487/2018 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 8.2.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Knihovna – interiér

Dotaz č. 1:

V dokumentu se seznam prvků B chybí: výkres a specifikace B.35 - Křeslo konferenční, s područkami.

Odpověď:

Ve výkaze výměr je tisková chyba. Jedná se o prvek B.40 (viz. výkres – mapa prvků) - židle konferenční, bez područek, celočalouněná.

Dotaz č. 2:

V dokumentu výkaz výměr není uvedeno: položky C.2 a C.14 – Závěs a C.15 a C.20 Opona:

- a) Není specifikováno řasení, prosím o jeho přesné zadání, například 50 % nebo 100 %.
- b) Co myslíte ručním ovládáním? Ruční ovládáním rozumíme posuv závěsů tahem za látku. Pokud myslíte mechanické ovládání pomocí ovládacích šňůr/lan, bylo by dobré toto objasnit.

Odpověď:

- a) Řasení počítejte všude cca 50 % - např. pro prvky C.2 a C.14 je tedy celková délka látky 5,0 m.
- b) Ruční ovládání opon (C.15 a C.20) je myšleno mechanické, pomocí šňůr/lan z jednoho místa

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic