



NAVRŽENÁ SKLADBA STŘECHY

- S** SKLADBA STŘECHY - TAŠKY:
- KRYTINA - PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA
 - DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 PO VZDÁLENOSTI 145-160 MM
 - DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU

POZNÁMKA

- NAVRŽENÁ KRYTINA - PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA, KULATÝ/SEGMENTOVÝ ŘEZ, POVRCH ENGOBA ČERVENÁ BEZPEČNÝ SKLON VÝROBCE 30° - SPLNĚNO
 - TAŠKA KLADENÁ NA SUCHO NA DŘEVĚNÉ LATĚ MIN 60/40, ŠUPINOVÉ KRYTÍ, LATĚ VE VZDÁLENOSTI 145-160 MM PODLE SKLONU STŘECHY, KOTVENÍ TAŠEK PROTI ÚČINKŮM VĚTRU PODLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE.
 - HŘEBENÁČ VHODNÝ DLE SKLONU STŘECHY POLODRÁŽKOVÝ, KLADENÝ NA SUCHO A PODLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU VYBRANÉHO VÝROBCE KRYTINY
 - LATOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA SKLONU STŘECHY PŘI ŠUPINOVÉM KRYTÍ:
 - 30-35° - VZDÁLENOST LATÍ 145 MM
 - 35-40° - VZDÁLENOST LATÍ 150 MM
 - 40-45° - VZDÁLENOST LATÍ 150 MM
 - 45° A VÍCE - VZDÁLENOST LATÍ 160 MM
 - OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VĚTRU PODLE VYBRANÉHO VÝROBCE KRYTINY:
 - 45° A MĚNĚ - TAŠKY VOLNĚ NA LATĚ, V NÁVĚTRNÝCH STRANÁCH SE PŘICHYTÁVÁ KAŽDÁ 3 TAŠKA
 - 45° A VÍCE - NUTNO PŘICHYTIT KAŽDOU TŘETÍ TAŠKU
 - 60° A VÍCE - NUTNO PŘICHYTIT KAŽDOU TAŠKU
- BEZ OHLEDU NA NA SKLON MUSÍ BÝT PŘICHYCENA KAŽDÁ OKRAJOVÁ TAŠKA, TAŠKY V OKAPOVÉ HRANĚ A V HŘEBENI A VŠECHNY ŘEZANÉ TAŠKY (V ÚŽLABÍ, NÁROŽÍ, U OTVORŮ APOD.)
- KOTEVNÍ PRVKY POUŽÍT V SYSTÉMU VYBRANÉHO VÝROBCE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STANOVUJE TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVEB. MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A VÝKAZU VÝMĚR URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ, JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI A PARAMETRY DODRŽENY A NEVYVOLAJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ PŘÍPADNĚ FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ. NA STAVBU MOHOU BÝT NAVRŽENY JEN TAKOVÉ VÝROBKY A KONSTRUKCE, KTERÉ SPLŇUJÍ §156 ZÁKONA Č.183/2006 SB.V PLATNÉM ZNĚNÍ

0,000 = STÁVAJÍCÍ HORNÍ HRANA ŘÍMSY

PROJEKTANT	ING.MILAN ŠPERLICH		
MÍSTO	KLADSKÁ Č.2, ŠUMPERK, parc.č.119/1 a 119/2 k.ú.ŠUMPERK		
INVESTOR	MĚSTO ŠUMPERK, nám.MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK, IČ00303461, DIČ CZ00303461		
ČÁST PROJEKTU	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
NÁZEV PROJEKTU	BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER V ŠUMPERKU VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY	DATUM	ČZAK
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ E - E	01/2018	08/2018
		MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
		1: 100	D.1.1009