

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

K výběrovému řízení s názvem **Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku - Šumperk č. p. 2819, Lidická 81**

Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku VZ: Z2017-036394

Evidenční číslo zakázky v Ústředním věstníku EU: 2017/S 247-517047

Zadavatel:


Název Podniky města Šumperka a.s.

Sídlo Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk

IČO: 65138163

Otázka 1	Dle ustanovení § 105 platí, že: Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby účastník zadávacího řízení v nabídce a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Z textu Vašeho dotazu však není bez jakýchkoliv pochybností zřejmé zda: - žádáte po dodavatelích určení částí VZ, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů (§ 105 odst. 1 písm. a) ZZVZ) nebo zda - žádáte předložení seznamu poddodavatelů s uvedením, kterou část VZ bude každý z poddodavatelů plnit (§ 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ). - pokud zadavatel požaduje seznam poddodavatelů, což by se dalo vyvodit z následujícího textu: Pokud nabídka nebude obsahovat seznam poddodavatelů, bude na účastníka pohlíženo tak, že při realizaci nevyužije poddodavatele, upozorňujeme, na určitý nesoulad s SOD, kde je uvedeno v čl. X. odst. 22, že zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy. S ohledem na výše uvedené se domnívám se, že zadavatel měl požadovat buď splnění podmínky dle § 105 odst. 1 písm. a) nebo dle § 105 odst. 1 písm. b). A pokud se jedná o seznam poddodavatelů, předpokládám, že by se mohlo jednat o požadavek dle § 105 odst. 3 ZZVZ. Nicméně v tomto případě platí ustanovení zákona, které je odlišné od požadavků v zadávací dokumentaci.
	Odpověď: Z ustanovení bodu 6.15 ZD vyplývá, že zadavatel požaduje seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (podle § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ). Pokud nebude dodán seznam poddodavatelů, nebude toto považováno za nedostatek předložené nabídky. V tomto případě bude mít zadavatel za to, že účastník ZŘ k datu podání nabídek účast poddodavatelů nepředpokládá. SOD a ZD nejsou v rozporu. Ustanovení 6.15 ZD vymezuje doklady potřebné pro posouzení nabídek. SOD ve svém ustanovení v čl. X. odst. 22 řeší situaci, kdy pokud z jakéhokoli důvodu dojde ke změně situace ve využití poddodavatelů, je dodavatel povinen o poddodavatelích informovat zadavatele ještě před zapojením do realizace té které části

	zakázky.
Otázka 2	K požadavku zadavatele, že <i>poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části veřejné zakázky dalšímu subjektu, k čemuž je účastník zadávacího řízení povinen poddodavatele v rámci jejich smluvního vztahu zavázat</i> žádáme o objasnění znění textu. Máme vykládat citovaný požadavek tak, že v určené části nemůže se již vyskytnout žádný další subjekt, který by plnil určitou část v rámci určené části pro poddodavatele nebo nesmí být další subjekt, který by plnil celou určenou část poddodavatele? Je akceptovatelné, aby další subjekt plnil pro poddodavatele např. dodávky stavebního materiálu, určité části technologií apod.? Současně tímto dáváme zadavateli na zvážení uvedený požadavek o vyloučení plnění dalších subjektů poddodavatelům účastníka řízení, zde se jedná o požadavek přiměřený ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Současný zákon o zadávání veřejných zakázek směřuje k minimálnímu omezování podílu poddodavatelů na realizaci veřejných zakázek, kdy jejich vyloučení je již možné pouze a jen u významných zadavatelem vymezených položek předmětu veřejné zakázky. Tuto tendenci lze bezpochyby vztáhnout i na další subjekty poskytující plnění poddodavatelům, zejména pak u tak rozsáhlých zakázek jako je tato. Odpověď: Zadavatel trvá na požadavku, že poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části veřejné zakázky dalšímu subjektu. Tím není nijak dotčeno právo dodavatele dohodnout realizaci té které části realizace projektu s dalším poddodavatelem.
Otázka 3	Bude se muset provádět archeologický průzkum při realizaci zemních prací? Pokud ano, ve výkazu výměr chybí položka, kam se má průzkum ocenit. Odpověď: Archeologický dohled při realizaci zemních prací si zajistí zadavatel sám na vlastní náklady. Položka ve výkazu výměr tedy nechybí.
Otázka 4	Jaký systém MaR je využíván ve stávající budově? Bude nutné tento systém při modernizaci dodržet? Odpověď: Ve stávající budově žádný systém MaR není. Dodavatel je povinen dodržet systém navržený v PD.
Otázka 5	Na stránkách profilu zadavatele (zakázky) je termín odevzdání nabídky 30.3.2018 a ve vysvětlení č. 11 je termín 4.4.2018. Který termín platí? Odpověď: Platí termín 4.4.2018.
Otázka 6	Bazénová technologie je zřejmě specifikována podle výrobního programu jedné nejmenované firmy. U některých komponent asi nebude možné dodržet projekt, protože je umí dodat pouze tato firma. Jelikož podle zákona není možné předepisovat dodavatele, předpokládáme správně, že je možné pak určité komponenty nahradit jinými výrobci i za cenu jiné (nižší) kvality? Odpověď: Zařízení jsou popsána dostatečně, obecně a jsou uvedeny technické parametry. Může být

	dodáno zařízení stejné nebo vyšší kvality. Jedná se o veřejné koupaliště s celoročním nákladným provozem. Jde především o životnost a budoucí provozní náklady, servis nebo opravy. Někdy to může mít několikamiliónové důsledky pro budoucího provozovatele. Nemůže se zde použít zařízení, které je určeno například pro privátní použití.																					
Otázka 7	Ve skladbě P11 je uvedena tloušťka betonové mazaniny s kari sítí (pr.6) 56-91mm. Z technologického hlediska není možné realizovat tloušťku 56mm, protože nebude dodrženo krytí výztuže a nemůžeme pak nést záruku za tuto skladbu. Žádáme o úpravu projektu. To samé platí i pro skladbu P01a, kde je tloušťka ještě menší, a to 54mm a dále pro skladbu P05, kde je tloušťka 55mm. Ve skladbě P10e a P10f je tloušťka spádované mazaniny s kari sítí dokonce 0-60mm, takže tato skladba nebude moc být vyztužená.																					
	Odpověď: Krytí výztuže - svařované sítě Kari s profily 6,0/100 v hodnotách 21 mm (pro tl. od 54mm) až 22 mm (pro tl. od 56 mm) by dle připojené tabulky za předpokladu svařování jednotlivých polí sítí bez překrytí vyhovovat. Uvedené min. tl. jsou v nejnižších místech spádované podlahy u liniových žlabů a vpustí. Skladby P10e,f mají tl. 60 mm - je to vidět v řezech. Ve skladbách je uvedeno 0/60 není to 0-60spád) ta nulová tl. je v prohlubni kde nebude žádná bet. vrstva a žádná výztuž. Konstrukční zásady I.) Krytí výztuže  Krytí výztuže Krytí je vzdálenost povrchu výztuže od nejbližšího povrchu betonu. Krycí vrstva chrání výztuž proti korozi, vysoké teplotě při požáru a zajišťuje spolupůsobení betonu a výztuže. Krytí určíme z následujícího: $t_b \geq t_{bmin}$ $t_{bmin} = t_{bf} + \Delta t_{ba} + \Delta t_{bb}$ kde tbmin je minimální krytí výztuž, tbf je základní tloušťka krycí vrstvy, Dtba zohledňuje vliv prostředí a Dtbb zvětšuje (zmenšuje) tloušťku krycí vrstvy s ohledem na kvalitu betonu. a) Základní tloušťka krycí vrstvy tbf : <table><tr><th colspan="3">Tabulka tloušťky krycí vrstvy tbf</th></tr><tr><th>Prvek</th><th>Tloušťka prvku</th><th>Tloušťka tbf ¹⁾</th></tr><tr><td rowspan="2">desky a stěny</td><td>h_s ≤ 150 mm</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>h_s ≥ 150 mm</td><td>15 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">trámy a průvlaky</td><td>h ≤ 250mm</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>h ≥ 250 mm</td><td>20 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">základové konstrukce</td><td>na podkladovém betonu</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>přímo na zeminu</td><td>70 mm</td></tr></table>	Tabulka tloušťky krycí vrstvy tbf			Prvek	Tloušťka prvku	Tloušťka tbf ¹⁾	desky a stěny	h _s ≤ 150 mm	10 mm	h _s ≥ 150 mm	15 mm	trámy a průvlaky	h ≤ 250mm	15 mm	h ≥ 250 mm	20 mm	základové konstrukce	na podkladovém betonu	35 mm	přímo na zeminu	70 mm
Tabulka tloušťky krycí vrstvy tbf																						
Prvek	Tloušťka prvku	Tloušťka tbf ¹⁾																				
desky a stěny	h _s ≤ 150 mm	10 mm																				
	h _s ≥ 150 mm	15 mm																				
trámy a průvlaky	h ≤ 250mm	15 mm																				
	h ≥ 250 mm	20 mm																				
základové konstrukce	na podkladovém betonu	35 mm																				
	přímo na zeminu	70 mm																				

rozdělovací výztuž a		
třmínky	---	10 mm
sloupy	---	20 mm
1) minimálně však d_s (průměr výztuže)		

b) Zohlednění vlivu prostředí Δt_{ba} :

Tabulka tloušťky krycí vrstvy Δt_{ba}		
Expozice	Druh nepříznivého vlivu	Tloušťka Δt_{ba}
chráněná	suchý provoz	0 mm
	mokrý provoz	+5 mm
	slabě chemicky agresivní	+5 mm
nechráněná	vlhké prostředí	+5 mm
	slabě chemicky agresivní	+10 mm
	silně chemicky agresivní	+10 mm s izolací
	mráz	+5 mm

c) vliv kvality betonu Δt_{bb} : pro beton třídy B15 a menší se krycí vrstva zvětšuje o 5 mm a u betonů třídy B35 a vyšší se krycí vrstva zmenšuje o 5 mm (min však d_s). Pro zbylé třídy se krycí vrstva z ohledem na kvalitu betonu nemění.

V Olomouci dne 19. 3. 2018

Zpracoval:
Zdeněk Hilbert
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
(Tel: 774474035, E-mail: hilbert@rarsm.cz)

Schválil (osoba oprávněná jednat jménem zadavatele):
Patrik Tomáš Pavlíček
statutární ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.