

POZNÁMKA :

Instalace je provedena kabely CYKY a JYTY. V prostorách kotelny jsou kabely uloženy na povrchu v drátěných žlabech a v tuhých plastových trubkách. Stoupací vedení nových kabelů do nižších pater jsou uloženy pod omítkou, kabely JYTY jsou pod omítkou uloženy v ohebných plastových trubkách.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant		Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk
Projektant části	PVLK PROJECT s.r.o. Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka
Místo stavby	Šumperk	Stupeň Zakázka číslo Datum	DPS 717 1005 10/2017
Název stavby	Rekonstrukce kotelny ZŠ Vrchlického - JÍDELNA		
Objekt			
Část	D.1.4 - Technika prostředí staveb - Měření a regulace		
	Název výkresu	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu
	Situační schéma rozvodů - KOTELNA		8