



POZNÁMKA :

Instalace je provedena kabely CYKY a JYTY uloženými pod omítkou. Kabely JYTY jsou pod omítkou uloženy v ohebných plastových trubkách. V nezbytných případech mohou být kabely uloženy na povrchu v plastových lištách z PVC.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant		Stavebník	
Projektant částí		Město Šumperk nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk	
Projektant		Hlavní projektant	
Slovenská 275/16, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvk.cz		Zodp. projektant	
Místo stavby		Šumperk	
Stupeň		DPS	
Datum		7.17.1005 10/2017	
Název stavby		Rekonstrukce kotelny ZŠ Vrchlického - JIDELNA	
Objekt		D.1.4 - Technika prostředí staveb - Měření a regulace	
Část		Název výkresu Situční schéma rozvodů 1PP	
		Měřítko: 1:50	
		Číslo výkresu	
		9	