



POZNÁMKA :

Instalace je provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant		Stavebník	Město Šumperk nám. Miru 364/1 787 01 Šumperk
Projektant části	 PVLK PROJECT s.r.o. Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Výpracoval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka 
Místo stavby	Šumperk	Slupeň Zakázka číslo Datum	DPS 717/1005 10/2017
Název stavby	Rekonstrukce kotelny ZŠ Vrchlického - JÍDELNA		
Objekt	D.1.4 - Technika prostředí staveb - Měření a regulace		
Část	Název výkresu	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu
Situční schéma rozvodů ZNP			10