



DODATEČNÁ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zjednodušené podlimitní řízení podle ZZVZ

Veřejná zakázka

„Nemocnice Šumperk – rekonstrukce páteřní kanalizace“

Název zadavatele:
Město Šumperk.
nám. Míru 364/1, Šumperk 787 01
IČO: 00303461

Dotaz:

akce: páteřní kanalizace nemocnice Šumperk

- máme stavební povolení?
- dokladová část PD?

materiál stok - v Podel. profilu je potrubí PP wavin X-Stream

- v techn. zprávě je kamenina

materiál šachet - v Podel. profilu jsou Wavin tegra DN 1000

- v techn. zprávě jsou BETONOVÉ ŠACHTY DN 1000

co platí?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel po vznesení tohoto dotazu upřesňuje zadávací dokumentaci

Stavební povolení na tuto akci není, jedná se o rekonstrukci ve stávající trase, které nepodléhá územnímu rozhodnutí ani stavebnímu povolení (v souladu jak se stavením zákonem, tak i zákonem o vodách).

Dokladová část PD nebyla zpracována – jedná se o vnitroareálové sítě nemocnice.

U výkresu č. 300.2 Podélné profilu - došlo k administrativní chybě programu, platí to, co je uvedeno v technické zprávě a slepém rozpočtu tj. kameninové glazované potrubí a kanalizační šachty železobetonové.

S přihlédnutím k charakteru poskytnutých informací zadavatel rozhodl, že není třeba prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Šumperku dne: 4 .7. 2018

Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta

vz. RNDr. Jan Přichystal, 1. místostarosta