

**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE**  
územní odbor Šumperk  
Lidická 72A, 787 01 Šumperk

---

Č.j.: HSOL-1768-2/2016

*Uvádějte vždy při písemném styku*

V Šumperku 21.3.2016

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Ing. Ivo Straka  
Nemocniční 1852/53  
787 01 Šumperk

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání**  
**stavebního povolení**

**Č. j. doručeného spisu: ---**

**Vyřizuje za PO:** nrap. Martin Čech, tel.: 950787054, 778439389, e-mail: martin.cech@hzsol.cz

**Název stavby:** Stavební úpravy lůžkového oddělení neurologie ve 2. NP pavilonu E

**Místo stavby:** p. č. 1586, k. ú. Šumperk

**Stavebník - investor:** Město Šumperk, Jesenická 177/22  
787 01 Šumperk

**Předložená dokumentace, popis stavby:** Byla předložena projektová dokumentace z 03/2016 pro stavební povolení. Součástí je požárně bezpečnostní řešení stavby z 13.3.2016 - Ing. Ivo Straka. Jedná se o rozdělení dvou 5-lůžkových pokojů pacientů na čtyři 2-lůžkové.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14.3.2016 a k této **vydává** v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**Odůvodnění**

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska.

### Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.


K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ke kontrolní prohlídce prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. prohlášení o shodě vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením, včetně dokladu vystaveného výrobcem nebo jím pověřenou osobou o oprávnění k montáži, provádění funkčních zkoušek, kontrole provozuschopnosti, apod.

Jedná se zejména o:  
požární uzávěry včetně samozavíračů,  
přenosné hasicí přístroje.



mjr. Ing. Břetislav Obšil  
vrchní komisař  
vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení