



LEGENDA

- SIGNALIZACE
- ZÁSUVKY MDO
- ZÁSUVKY DO ZÁSUVKY
- ZÁŘÍZENÍ MEDICINÁLNÍCH PLYŇŮ

STP-1 UP-1

POZNÁMKA:  
INSTALACE ULOŽENA POD OMÍTKOU, NAD LŮŽKY V POKOJÍCH V PARAPETNÍM ŽLABU PK 210x70 D. ZÁSUVKY NAD LŮŽKY UMÍSTIT DO PARAPETNÍHO ŽLABU MIMO PROSTOR KONEKTORU KYSLIKU. ZÁSUVKY PRO TV UMÍSTIT DO VÝŠKY 2m. MINIMÁLNÍ KRYTÍ  
INSTALACE IP20, INSTALACE NA CHODBĚ LZE ALTERNATIVNĚ ULOŽIT DO ŽLABU 60x40mm.  
ROZVADĚČ R2 NAPOJIT NA PŘÍVOD MDO A DO Z ROZVADĚČE 1NP.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 + PE + N, 50Hz, 400V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: SAMOČINNÝM  
ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

OBJEDNATEL: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk	
HP	Zodpovědný projektant
ČKAIT	Ing. JOSEF DVORÁČEK
Okres	Okres
SUMPERK	SUMPERK
Investor:	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM. MÍRU 364/1, 787 01 ŠUMPERK
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÉHO ODD. NEUROLOGIE VE 2. NP PAVILONU E
Objekt	SO 01 PAVILON "E"
Část	D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Obsah	SITUAČNÍ SCHEMA ROZVODŮ NN - 2.NP
Číslo	2016014
Účel	DSP+DPS
Obj. soubor	2016014
Formát	12 A4
datum	04/2016
měř.	1:50
č. rev.	
č. objektu	SO 01
stránka	D.1.4.7
č. výkresu	12