

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 87896/2018
Naše sp. zn.: 78344/2018 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 23.8.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického

Dotaz č. 1:

V technické zprávě v odstavci ZATEPLENÍ STROPU NAD 1.PP) je navržena aplikace stříkané pěnové izolace v tl. 100 mm ($\lambda = \max. 0,038 \text{ W/K.m}$) s otevřenou strukturou buněk. Dále je zde uvedeno, že je vhodné použití této izolace do vlhkých prostor, ale opak je pravdou, izolace je ze své podstaty otevřená buněčná struktura nasákavá z cca 30-38%. Do těchto prostor se spíše hodí tvrdá PUR pěna s uzavřenou buněčnou strukturou, která je téměř nenasákavá cca 2%. Má být počítána pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk, která je uvedena v projektu?

Odpověď:

V projektové dokumentaci došlo k omylu. V PD měla být uvedena, jak správně uvádíte, stříkaná pěnová izolace s **uzavřenou** buněčnou strukturou, která je vhodná do vlhkých prostor. Počítejte a naceňte PUR pěnu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Dotaz č. 2:

Z jakého důvodu požaduje investor předložení bankovní záruky, která bude sloužit jako jistina za splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo již při podpisu smlouvy, když realizace je plánovaná až na 06/2019 – 09/2019? Nebylo by možné předložit bankovní záruku až před zahájením prací, např. při předání a převzetí staveniště.

Odpověď:

Účelem bankovní záruky je zajištění plnění veřejné zakázky. Podpisem smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele zhotoví dílo uvedené ve smlouvě o dílo. Aby vůbec došlo k realizaci díla a zhotovitel neodstoupil od smlouvy ještě před samotnou realizací, požadujeme bankovní záruku již k podpisu smlouvy o dílo.

Dotaz č. 3:

V SoD na str. 13, čl. 13., odst. 12. Je uvedeno, že záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. Má investor na mysli záruční dobu na celé dílo, nebo opravenou část díla?

Odpověď:

Záruční doba se prodlužuje pouze na opravenou část.

S pozdravem

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic