

Atelier DPK, s.r.o.**Šumavská 416/15****B r n o****602 00**VÁŠ DOPIS ČJ.
ZE DNE 10.10.2017ČÍSLO JEDNACÍ
LCR957005344/2017SPISOVÁ ZNAČKA
LCR038474/2017DATUM
13.10.2017VYŘIZUJE
Ing.chlebníčekTELEFON
956957236MOBIL
607503115E-MAIL
ladislav.chlebnicek@lesycr.cz**Věc: vyjádření k PD cyklostezka Bratrušov - stupeň DSP****Týká se: Skalní potok, IDVT 10199092, ČHP 4-10-01-090, p.č. 884/1, k.ú. Horní Temenice**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Šumperk, jako organizace pověřená výkonem správy na vodním toku Skalní potok, k Vaši žádosti o vyjádření k předložené PD, zpracované Ing. Martinem Hedvikem, zakázka č.2016/163, kdy má dojít k vybudování cyklostezky Šumperk – Bratrušov, jejíž součástí bude mimo jiné také vybudování propustku na výše uvedeném vodním toku, sdělují následující.


S realizací výše uvedené akce souhlasíme při dodržení následujících podmínek:

- kapacita propustku na námi spravovaném Skalním potoce bude stanovena v souladu s ČSN 73 6201 na základě hydrotechnického výpočtu s ohledem na dohodnutý návrhový průtok Q_n a to tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě
- na nátokové straně propustku bude provedeno opevnění koryta dlažbou z lomového kamene do betonu s vyspárováním na délku min.4m, opevnění bude ukončeno betonovým pasem šířky min. 0,3m zahluobeným min. 0,8m pod niveletu dna
- na výtokové straně bude koryto opevněno obdobně až po stávající propustek pod komunikací Šumperk – Bratrušov.
- stavbou nebudou dotčena naše oprávnění, jako správce vodního toku, vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména zák. č 254/2001, S.b. v platném znění.
- vlastník propustku jej bude udržovat v řádném stavu, včetně odstraňování nánosů v průtočném profilu, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění odtoku povrchových vod

- případný zásah do břehových porostů bude prováděn v nezbytném rozsahu, bude projednán se správcem toku a příslušným orgánem ochrany přírody
- prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod, ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- firma provádějící stavební práce bude v přiměřené míře vybavena prostředky k likvidaci případné havárie
- při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu, ukládány bezprostředně na březích tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách hrozilo nebezpečí jejich splavení do koryta vodního toku
- s výkopy a sedimenty bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou ukládány v blízkosti koryta vodního toku
- ke stavebním pracím bude používána technika v dobré technickém stavu, musí být dodržována preventivní opatření k zamezení případným úkapům či únikům ropných látek, budou používány v maximálním rozsahu biologicky odbouratelné provozní náplně
- upozorňujeme, že vodní tok je ze zák. č.114/1992 Sb. významným krajinným prvkem /VKP/ a při zásazích do VKP je nutno postupovat v souladu s platnou legislativou.
- zahájení a ukončení prací nám bude oznámeno, správce toku bude po dokončení stavby přizván ke kontrole stavby propustku a pozemků souvisejících s vodním tokem

Toto naše vyjádření platí dva roky od jeho vyhotovení.

S pozdravem



Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Miroslav Cháb

Zástupce vedoucího ST OPM Vsetín