



DODATEČNÁ INFORMACE Č.1

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku“

Název zadavatele: **Město Šumperk**
sídlo: **nám. Míru 364/1, Šumperk 787 01**
zastoupený: **Mgr. Tomáš Spurný, starosta**
IČO: **00303461**
DIČ: **CZ00303461**
Profil zadavatele:
<https://zakazky.sumperk.cz/vz00000876>

Dotaz 1 k návrhu Smlouvy o Dílo

V Návrhu Smlouvy o Dílo u zakázky – Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku, je v článku III. Předmět díla uvedeno „Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku“. Prosím o opravení.

Odpověď zadavatele:

Došlo k pochybení při zpracovávání Návrhu smlouvy o Dílo a správné znění v článku III. Předmět díla je „Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku“. Při sepisování smlouvy s vybraným uchazečem bude uveden správný název v předmětu díla.

Dotaz 2 k výkazu výměr

Po prostudování poskytnuté dokumentace vyšlo najevo že ve výkazu výměr jsou pouze chodníkové obrubníky (tl. 10cm). Podle situace část chodníku přiléhá k asf. komunikaci, a nyní jsou od sebe odděleny silničním obrubníkem (tl. 15cm) a dvojřádkem ze žul. kostky. A ten stávající silniční obrubník je ve špatném techn. stavu - viz foto.

Předpokládám že tam budete chtít novou sil. obrubu, k tomu je potřeba přepracovat výkaz výměr. Doplnit vytrhání silniční obruby, vybourání dvojřádku, přesazení značky, zaříznutí asfaltu a nově osadit nové sil. obruby vč. snížených a přechodových kusů a zpátky doplnění dvojřádku. Ještě postrádám úpravu zeleně za obrubou.

Odpověď zadavatele:

Je počítáno s tím, že silniční obruba se měnit nebude, tím pádem nebude potřeba vybourání dvojřádku, zaříznutí asfaltu a nové osazení silničních obrub a dvojřádku. Úprava zeleně je samozřejmostí.

S ohledem na charakter dodatečné informace nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek této zakázky.

V Šumperku dne: 13.12.2018

Mgr. Tomáš Spurný, starosta

