

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 7 ZE DNE 15.2.2019

ZADAVATEL: Město Šumperk
Sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Zastoupený: Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta
IČO: 00303461

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Přestupní terminál Šumperk

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1:

Žadame zadavatele o upřesnění požadavků na provedení natěrů ocelových konstrukcích přístřešků přestupního terminálu (objekt 701-1).

V projektové dokumentaci (ve vykresech a TZ) je popsána takto:

- viditelné ocelové konstrukce jsou pozinkovány s povrchovou úpravou **komaxit**.

V rozpočtu je finální povrch specifikován:

34 789325211 Natěr ocelových konstrukcí třídy I **dvousložkový epoxidový základní**, tloušťky do 80 µm

35 789325321 Natěr ocelových konstrukcí třídy I **dvousložkový polyuretanový krycí** (vrchní), tloušťky do 80 µm

S ohledem na vlastnosti komaxitu, uvedené níže, předpokládáme, že správný je rozpočet.

- nemožnost opravy na stavbě (zůstávají viditelné)
- hroty na kvalitu zinku (komaxitovny jsou opatřeny s poskytováním záruky)
- při vypalování komaxitu se ze zinku uvolňují plyny – vznikají v komaxitu drobné pupínky
- nutnost systému zavěšení

Žádáme zadavatele o upřesnění povrchové úpravy ocelových konstrukcí.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Platí to, co je uvedeno v soupisu prací s VV.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz