

PROJEKCE s.r.o.  
Jílová 2769/6  
787 01 ŠUMPERK

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
-	PM055484/2017-203/Mat	Ing. Petr Matoušek	Brno
19. 9. 2017		+420 541 637 275 matousek@pmo.cz	9. 10. 2017

### **Ulice Školní, Šumperk,**

(k.ú. Šumperk; ORP Šumperk; kraj Olomoucký; ČHP 4-10-01-0910)

#### **Charakteristika akce:**

Dne 19. 9. 2017 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR a DSP (08/2017). Investorem je obec město Šumperk, projektantem Projekce s.r.o. (Petr Slezák).

Záměrem je úprava komunikace pro pěší i motorová vozidla, výstavba parkovacích stání, podzemní kontejnery na komunální odpad a veřejné osvětlení. Odvodnění je řešeno do nových uličních vpustí, které budou zaústěny do stávajících stok jednotné kanalizace (v úseku od školy po ul. Pod Senovou) a do dešťové kanalizace (v úseku mezi ul. Pod Senovou a ul. Zahradní). Stavbou nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

#### **Vyjádření správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

#### **s t a n o v i s k o :**

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky:

1. Požadujeme v co největší možné míře omezit množství dešťových vod neregulovaně odváděných dešťovou resp. jednotnou kanalizací. Při návrhu odvodnění nových zpevněných ploch, ale i při rekonstrukci stávajících je třeba postupovat dle platné legislativy. **Požadujeme**

**v prvé řadě zasakování a retenci dešťových vod.** Odvádění dešťových vod do jednotné kanalizace je krajní řešení možné pouze v opodstatněných případech. Pro výpočet odtoku srážkových vod doporučujeme dodržet **hodnotu specifického odtoku 3 l/s.ha** dle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami.

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.


Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí