

Bc. Žaneta Pecháčková

Váš dopis:  
Vyřizuje:XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Chmelař / 602 445 985Naše značka:  
Datum:658699/18  
19.7.2018**Dodatek**

k VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čís. jednací: 658699/18

na akci

„ Ulice Školní, Šumperk “.

Souhlasíme s vydáním povolení na výše zmíněnou stavbu.

Telekomunikační trasy je nutno vyznačit na terénu a hloubkové uložení kabelů je nutno na začátku výkopových prací ověřit ručně kopanou sondou. V případě nedostatečného krytí je nutno počítat s úpravou hloubky kabelové trasy. S vyznačenou trasou PVSEK je nutno prokazatelně seznámit všechny pracovníky kteří budou na staveništi provádět stavební nebo výkopové práce. Obrubníky, včetně betonových patek, betonových žlabů nelze pokládat podélně na nechráněnou kabelovou trasu, dodržet minimální vzdálenost stranově 50 cm. Kabely pod poježděnou plochou musí být uloženy do vhodných chrániček s přesahem 0,5m za obrubník. K takto upravené trase je nutno přiložit rezervní chráničku, trubku o průměru alespoň 110mm, hloubka min. 90 cm. Dodržovat zákaz strojního výkopu v ochranném pásmu. Při kolaudačním řízení je nutno předložit zápis pracovníka spol. CETIN, a.s. o kontrole telef. kabelů před záhozem. Dopravní značku je nutno umístit tak, aby její podzemní část (patka) nezasáhla kabelovou trasu. Minimální vodorovná vzdálenost musí být alespoň 20cm. V místě křížení s obrubníkem, musí být trasa tel. kabelů uložena do půlených chrániček AROT nebo KOPOHALF. Souhlasíme, aby parkovací pruh byl proveden z živičného krytu.

Případné požadavky na úpravu nadzemní či podzemní sítě je nutno projednat předem s pracovníkem ochrany sítě (Ing. Chmelař - 602445985).

Při stavbě je nutno dodržet Všeobecné podmínky ochrany SEK obsažené ve VYJÁDRĚNÍCH O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, číslo jednací: 658699/18.

Vlastimil Chmelař  
Správa a ochrana sítě Morava sever (POS)  
[vlastimil.chmelar@cetin.cz](mailto:vlastimil.chmelar@cetin.cz)

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, Č.Ú 2019160003/6000  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000,  
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623  
[www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

171

