

# NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

PROJEKCE s.r.o. Petr Slezák

Petr Slezák

Jílová 2769/6

787 01 Šumperk

Vaše žádost ze dne, značka:  
05.12.2017

Naše značka:  
005170108

Vyřizuje:  
Ing. Jan Cidlík

Šumperk dne:  
09.12.2017

**Věc: Ulice Školní, Šumperk**

## **Stanovisko k projektové dokumentaci k zjednodušenému územnímu řízení /platí i pro SP/**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Šumperk, ul. Školní

Stavebník: Město Šumperk, nám. Míru 1  
787 01 ŠUMPERK

Projektant: PROJEKCE s.r.o., Petr Slezák - ČKAIT 1201265, Jílová 2769/6  
787 01 ŠUMPERK

Č. zakázky:

Datum: 09 / 2017

Předmětem předložené dokumentace je ve stupni DUR novostavba (zčásti i změna dokončené stavby). Účelem stavby je zlepšení podmínek pro chodce i obyvatele bydlících v dané lokalitě (pěší tvoří převážně děti navštěvující ZŠ a MŠ). Realizací této stavby dojde k napojení pěších tras na místní dopravní systémy (zastávky veřejné BUS dopravy), cíle dopravy - místní škola a školka. Stavba sleduje zejména zvýšení bezpečnosti a také vyrovnaní příležitostí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v oblasti dopravní infrastruktury. Konkrétně jde o komunikace pro pěší (chodník). Místo pro přecházení bude nasvětleno. PD řeší také rekonstrukci rozvodů VO podél rekonstruované MK.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství

K předložené dokumentaci **nemáme** zásadní výhrady, připomínáme dodržet:

1/ **Přístupová komunikace** pro chodce musí mít celkovou š.mín. 1500 mm, podélný sklon nejvýše v poměru 8,33 % a příčný sklon 2 %, dále chodník musí být bez výškových rozdílů a z pohledu osob se zrakovým postižením hmatově a vizuálně rozlišitelný - důsledně dodržet přirozenou vodící linii např. obrubník s výškou min. 60 mm. Přístupové komunikace byly s projektantem konzultovány a parametry chodníku **PD splňuje**.

2/ **Místa pro přecházení** - vždy vybavit varovnými a signálními pásy (ukončení chodníku u vozovky - varovným pásem), které musí být provedeny v barevném kontrastu vůči okolí a hlavně barevného zvýraznění vjezdů (sjezdů). U sjezdů je nutné umožnit přecházení pro osoby se zrakovým postižením. V případě místa pro přecházení (varovný pás š. 400 mm u sníženého obrubníku a odsazený signální pás š. 800 mm - až k vodící linii, signální pás odsazen od varovného pásu o 300-500 mm). Pokud by šlo jen o sjezd (vjezd) k nemovitosti apd., pak varovný pás by měl být podél vozovky a chodník by měl být v tomto místě bezbariérový (ve výškové úrovni vozovky max. do 20 mm případně +2 % příčného sklonu).

3/ **Sloupy VO** - i při rekonstrukci, úpravách či rozšíření rozvodů VO podél komunikace nutno dodržet vizuální kontrast (alespoň označením kontrastním pruhem ve v=1400-1600 mm od pochozí plochy viz. ČSN ISO 3864-1).

4/ Připomínáme, že všechny použité výrobky pro bezbariérové stavební úpravy musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí také mít Osvědčení o shodě výrobku dle nařízení vlády č.163/2002 Sb. § 7.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li akceptovat zmíněné připomínky, které se promítnou následně i do dokumentace pro stavební povolení i samotného stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy. Proti vydání územního rozhodnutí **nemáme** námitek.


Poznámka: Úhradu poplatku ve výši 250,- Kč vč. DPH za posouzení a v yhotovení tohoto metodického stanoviska NIPI ČR prosíme uhradit po obdržení faktury z ústředí NIPI ČR Bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 44, 586 01 JIHLAVA.

**Ing. Jan Cidlík, odborný konzultant**

Adr. střediska: Dukelská 6, (Kostelecká 17), Jeseník ( Prostějov)

Adr. doručovací: Blahoslavova 2, 787 01 Šumperk

736 127 871, jancidlík@seznam.cz

  
**NIPI BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT -005-