
Projekce s.r.o.Jílová 2769/6
787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1100358092VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 01.10.2018

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE a.s.
Vyjádření k PD pro stavební povolení

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost – vyjádření k PD pro stavební povolení a souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení VN/ NN 22/0,4kV, distribuční trafostanice 22/0,4kV, s názvem: „**Ulice Školní Šumperk**“ parc.č. 61/4; 61/16; 61/15; 61/17; 61/11; 61/19; 61/6; 61/18; 61/24; 727/7; 727/12; 752/9; 61/25; 61/26; 871/6; 749/4 v kat. území Dolní Temenice. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:


- plánovaná výše uvedená stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV, distribuční trafostanice 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného zemního kabelového vedení činí **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN, OP distribuční zděné trafostanice činí **2m** od obvodového zdiva trafostanice (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:
- skutečná trasa a hloubka dotčeného podzemního vedení VN/NN musí být před dokončením projektu protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s vyhodnocením v PD
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- stožáry VO budou umístěny mimo OP distribučního vedení VN/NN
- Rekonstrukcí vozovky, chodníků nesmí dojít k snížení hloubky uložení zemního kabelového vedení vn/nn dle ČSN 33 2000-5-52, které je stavbou dotčeno;

- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“** dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření je vydáno pro hladinu napětí VN/NN a lze jej použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost toho to vyjádření je 1 rok o ode dne vydání.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 212.

Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava