

SEZNAM KABELŮ

Stavba :

Větrání tříd ZŠ Vrchlického

Část projektu : D.1.4 Technika prostředí staveb
Díl projektu : **D.1.4.f – Silnoprůdová elektrotechnika**
Stupeň projektu : Prováděcí projekt
Investor : Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 93 Šumperk
Místo stavby : Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 787 01 Šumperk

Zakázkové číslo : 201829

Datum : 08.2018

Výtisk číslo :

SEZNAM KABELŮ

Číslo kabelu	Druh kabelu	Délka	Odkud	Kam
Rozváděč RH02				
WL0258	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	40m	rozdávěč RH02	rotační rekuperátor 0258
WL0259	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	50m	rozdávěč RH02	rotační rekuperátor 0259
WL0265	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	75m	rozdávěč RH02	rekuperační jednotka 0265
Rozvodnice RS11				
WL1141	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	25m	rozdovnice RS11	rekuperační jednotka 1141
Rozvodnice RS12				
WL1229	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	25m	rozdovnice RS12	rekuperační jednotka 1229
WL1230	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	20m	rozdovnice RS12	rotační rekuperátor 1230
WL1231	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	30m	rozdovnice RS12	rotační rekuperátor 1231
Rozvodnice RS21				
WL2124	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	25m	rozdovnice RS21	rekuperační jednotka 2124
WL2125	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	15m	rozdovnice RS21	rekuperační jednotka 2125
WL2126	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	25m	rozdovnice RS21	rekuperační jednotka 2126
WL2127	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	35m	rozdovnice RS21	rekuperační jednotka 2127

Číslo kabelu	Druh kabelu	Délka	Odkud	Kam
Rozvodnice RS22				
WL2223	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	30m	rozvodnice RS22	rekuperační jednotka 2223
WL2224	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	22m	rozvodnice RS22	rekuperační jednotka 2224
WL2225	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	18m	rozvodnice RS22	rekuperační jednotka 2225
WL2226	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	25m	rozvodnice RS22	rekuperační jednotka 2226
WL2234	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 5x2,5	20m	rozvodnice RS22	klimatizační jednotka s rotačním rekuperátorem 2234
WS2234.1	SHKFH-R B2ca s1d1a1 2x2x0,5	10m	klimatizační jednotka s rotačním rekuperátorem 2234	externí ovládač
WS2234.2	SHKFH-R B2ca s1d1a1 2x2x0,5	10m	klimatizační jednotka s rotačním rekuperátorem 2234	čidlo CO2 odvodní potrubí
WS2234.3	SHKFH-R B2ca s1d1a1 2x2x0,5	10m	klimatizační jednotka s rotačním rekuperátorem 2234	kouřové čidlo přívodní potrubí
Rozvodnice RS31				
WL3129	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	25m	rozvodnice RS31	rekuperační jednotka 3129
WL3130	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	15m	rozvodnice RS31	rekuperační jednotka 3130
WL3131	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	25m	rozvodnice RS31	rekuperační jednotka 3131
WL3132	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	35m	rozvodnice RS31	rekuperační jednotka 3132
Rozvodnice RS32				
WL3231	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	30m	rozvodnice RS32	rekuperační jednotka 3231
WL3232	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	22m	rozvodnice RS32	rekuperační jednotka 3232
WL3233	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	18m	rozvodnice RS32	rekuperační jednotka 3233
WL3234	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	25m	rozvodnice RS32	rekuperační jednotka 3234
WL3235	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	35m	rozvodnice RS32	rotační rekuperátor 3235

Číslo kabelu	Druh kabelu	Délka	Odkud	Kam
Rozvodnice RS41				
WL4129	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	25m	rozvodnice RS41	rekuperační jednotka 4129
WL4130	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	15m	rozvodnice RS41	rekuperační jednotka 4130
WL4131	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	25m	rozvodnice RS41	rekuperační jednotka 4131
WL4132	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	35m	rozvodnice RS41	rekuperační jednotka 4132
WL4133	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	20m	rozvodnice RS41	rekuperační jednotka 4133
WL4134	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	23m	rozvodnice RS41	rekuperační jednotka 4134
Rozvodnice RS42				
WL4231	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	30m	rozvodnice RS42	rekuperační jednotka 4231
WL4232	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	22m	rozvodnice RS42	rekuperační jednotka 4232
WL4233	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	18m	rozvodnice RS42	rekuperační jednotka 4233
WL4234	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	25m	rozvodnice RS42	rekuperační jednotka 4234
WL4235	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	45m	rozvodnice RS42	rekuperační jednotka 4235