

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :

Větrání tříd ZŠ Vrchlického

Část projektu :	D.1.4 Technika prostředí staveb
Díl projektu :	D.1.4.f – Silnoprúdová elektrotechnika
Stupeň projektu :	Prováděcí projekt
Investor :	Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 93 Šumperk
Místo stavby :	Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 787 01 Šumperk

Zakázkové číslo : 201829

Datum : 08.2018

Výtisk číslo :

1. Specifikace elektromontážního materiálu**1.1 Elektroinstalační materiál**

Poř. č.	Typ, název	M.J.	Množství.	Katalog
Doplnění rozváděče RH02				
01.	jednopolový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A	ks	3	
02.	třípolový jistič, char B, Icn=10kA, In=40A	ks	1	
Doplnění rozvodnice RS11				
01.	jednopolový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A	ks	1	
02.	třípolový jistič, char B, Icn=10kA, In=40A	ks	1	
Doplnění rozvodnice RS12				
01.	jednopolový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A	ks	3	
02.	třípolový jistič, char B, Icn=10kA, In=40A	ks	1	
Doplnění rozvodnice RS21				
01.	jednopolový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A	ks	4	
02.	třípolový jistič, char B, Icn=10kA, In=40A	ks	1	
Doplnění rozvodnice RS22				
01.	jednopolový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A	ks	4	
02.	třípolový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A	ks	1	
03.	třípolový jistič, char B, Icn=10kA, In=40A	ks	1	
Doplnění rozvodnice RS31				
01.	jednopolový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A	ks	4	
02.	třípolový jistič, char B, Icn=10kA, In=40A	ks	1	
Doplnění rozvodnice RS32				
01.	jednopolový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A	ks	5	
02.	třípolový jistič, char B, Icn=10kA, In=40A	ks	1	
Doplnění rozvodnice RS41				
01.	jednopolový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A	ks	6	
02.	třípolový jistič, char B, Icn=10kA, In=40A	ks	1	
Doplnění rozvodnice RS42				
01.	jednopolový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A	ks	5	
02.	třípolový jistič, char B, Icn=10kA, In=40A	ks	1	
Doplnění rozváděče RH02				
01.	jednopolový jistič, char C, Icn=10kA, In=16A	ks	3	
02.	třípolový jistič, char B, Icn=10kA, In=40A	ks	1	

Poř. č.	Typ, název	M.J.	Množství.	Katalog
Elektroinstalační přístroje na omítku IP44				
01.	zásuvka jednonásobná, koncová montáž, s ochranným kolíkem a víčkem, IP54, na povrch, VARIANT+	ks	35	
02.	vačkový spínač v krytu IP54, trojpólový, 16A, 400V AC, uzamykatelný 2x ucpávková vývodka ASM20	ks	1	
Elektroinstalační lišty				
01.	bezhalogenová elektroinstalační lišta šířka 21mm, výška 19mm	m	1200	
02.	příslušenství bezhalogenové elektroinstalační lišty šířka 21mm, výška 19mm	kpl	1	

1.2 Úprava masky rozváděče

Poř. č.	Typ, název	M.J.	Množství.	Katalog
01.	úprava masky rozvodnice	ks	8	

2. Soupis kabelů a vodičů

Poř.č.	Typ, průřez	M.J.	Délka	Katalog
01.	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 3x2,5	m	973	
02.	1-CXKH-R B2ca s1d1a1-J 5x2,5	m	20	
03.	SHKFH-R B2ca s1d1a1 2x2x0,5	m	30	
04.	H07V-U 1x6 BK	m	20	

Nespecifikovaný podružný materiál v rozsahu 5% ceny materiálu nosného

Ztratné v rozsahu 5% ceny materiálu kabelů a vodičů

V Šumperku, srpen 2018

Vypracoval : Ing. Jan Manek