


Šumperk

Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 46354/2019
Naše sp. zn.: 25379/2019 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 3. 5. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd

Dotaz č. 1

Dle ZD požaduje Zadavatel VZT jednotku s elektrickým ohřevem. Připouští se varianta technicky vyspělejšího **teplovodního ohřevu VZT** z otopné soustavy místo elektrického ohřevu, **kteřá má prokazatelné ekonomicko-provozní úspory?**

Odpověď:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Dotaz č. 2

Žádáme o upřesnění VZT jednotky v místnosti 0.10 a 0.11. a vysvětlení poznámky v PD, kde je ve výkresu napsaná poznámka: „BUDE ZDE TOTO? A POKUD ANO, BUDE MŘÍŽKA STEJNÁ JAKO JINDE?“

Odpověď:
VZT jednotky v místnostech 0.10 a 0.11 jsou popsány v technické zprávě Jednotka do místnosti 0.10 je specifikována ve výkaze výměr v příloze č. 3 a jednotka do místnosti 0.11 je specifikována ve výkaze výměr v příloze č. 2.
Do PD stavební části se omylem dostal výkres v pracovní verzi. Zveřejňujeme opravenou PD Stavební přípravy.

Mění se lhůta pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne **21.5.2019 v 10.00 hod.**

S pozdravem

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic