



Generální projektant	Ing. Milan Šperlich	Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 1 787 01 Šumperk
Projektant části	 PVLK PROJECT s.r.o. Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyraboval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka 
Místo stavby	Základní škola Šumperk Sluneční 2692/38 Šumperk	Stupeň Zakázka číslo Datum	Prováděcí dokumentace a tendr 718 1002 01/2019
Název stavby	Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten v 1.NP a v 2.NP IV ZŠ Šumperk		
Objekt	D.1.4 Technika prostředí staveb		
Část	Silnoproudá elektrotechnika		
Název výkresu		Měřítko: - - -	Číslo výkresu
Kabelová listina			103

Akce Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten v 1.NP a v 2.NP IV ZŠ Šumperk
 Číslo zak. 718 1002
 Investor Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
r-TV - Stávající rozváděč - doplnění výzbroje						
Rekuperační jednotky						
WL81	CYKY-J 3x1,5	r-TV	Rekuperační jednotka - 202 - Šatna č.1	RJ81		230
WS81	CYKY-O 3x1,5	RJ81	Hygrostat - 203 - Umývárna č.1	HG81		230
WL82	CYKY-J 3x1,5	r-TV	Rekuperační jednotka - 211 - Šatna č.4	RJ82		230
WS82	CYKY-O 3x1,5	RJ82	Hygrostat - 209 - Umývárna č.2	HG82		230
Odvlhčovač k vířivce - příprava (kabel bude ukončen v instalační krabici)						
WL83	CYKY-J 3x1,5	r-TV	Odvlhčovací jednotka - 211 - Šatna č.4	XP83		230
Vířivka - příprava (kabel bude ukončen v instalační krabici - budoucí zásuvka 230)						
WL84	CYKY-J 3x2,5	r-TV	Vířivka - 210 - Sprchy č.2	XP84		230
Finská sauna - příprava (kabel bude ukončen v instalační krabici)						
WL85	CYKY-J 5x4	r-TV	Finská sauna - 204 - Sprchy č.1	XP85		400
Osvětlení						
WS91	CYKY-O 3x1,5	r-TV	Tlačítkové spínače hlavního osvětlení - 103 - Hala	SB91		230
WS92	CYKY-O 3x1,5	r-TV	Tlačítkové spínače hlavního osvětlení - 201 - Hala a zrcadlový sál	SB92		230
			Tlačítkové spínače hlavního osvětlení - 212 - Schodiště	SB92		230
WL91	CYKY-J 5x1,5	r-TV	Svítlidla hlavního osvětlení - 103 - Hala	E/91A		230
	CYKY-J 3x1,5		Svítlidla nouzového osvětlení - 103 - Hala	N/91B		230
WL92	CYKY-J 5x1,5	r-TV	Svítlidla hlavního osvětlení - 212 - Schodiště, 201 - Hala a zrcadlový sál	E/92A		230
	CYKY-J 3x1,5		Svítlidla nouzového osvětlení - 212 - Schodiště, 201 - Hala a zrcadlový sál	N/92B		230
WL93	CYKY-J 3x1,5	r-TV	109 - Úklidová komora, 110 - Sprcha u kabinetu TV	E/93		230
	CYKY-O 3x1,5		105 - Sprcha u kabinetu TV, 106 - Předsíň WC a WC, 107 - Předsíň WC a WC chlapci	E/93		230
WL94	CYKY-J 3x1,5	r-TV	202 - Šatna č.1, 203 - Umývárna č.1, 204 - Sprchy č.1	E/94		230
	CYKY-O 3x1,5		205 - Šatna č.2, 206 - Předsíň WC a WC	E/94		230
WL95	CYKY-J 3x1,5	r-TV	207 - Předsíň WC a WC, 208 - Šatna č.3, 209 - Umývárna č.2	E/95		230
	CYKY-O 3x1,5		210 - Sprchy č.2, 211 - Šatna č.4	E/95		230

Domovní zásuvky 230V						
WL96	CYKY-J 3x2,5	r-TV	109 - Úklidová komora, 110 - Sprcha u kabinetu TV, 105 - Sprcha u kabinetu	96		230
WL97	CYKY-J 3x2,5	r-TV	211 - Šatna č.4	97		230
WL98	CYKY-J 3x2,5	r-TV	205 - Šatna č.2	98		230
Uzemnění a pospojení :						
WE 1	H07V-U 6 Z/ŽL	r-TV	Doplňující pospojení - 105, 106, 107 - Sprcha a vzduchotechnická potrubí			
	H07V-U 4 Z/ŽL					
WE 2	H07V-U 6 Z/ŽL	r-TV	Doplňující pospojení - 109, 110 - Sprcha a vzduchotechnická potrubí			
	H07V-U 4 Z/ŽL					
WE 3	H07V-U 6 Z/ŽL	r-TV	Doplňující pospojení - 207, 208, 209, 210, 211 - Sprcha a vzduchotechnická potrubí			
	H07V-U 4 Z/ŽL					
WE 4	H07V-U 6 Z/ŽL	r-TV	Doplňující pospojení - 202, 203, 204, 205, 206 - Sprcha a vzduchotechnická potrubí			
	H07V-U 4 Z/ŽL					
MP® SR2000						