

Ing. Jaroslav Solnický

Váš dopis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vyřizuje: Chmelař / 602 445 985

Naše značka: 630147/17
Datum: 11.01.2018

Dodatek

**k VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čís. jednací: 630147/17**

na akci

" MOS Šumperk - propojení Knihovna 28.října-Jesenická "

Souhlasíme s vydáním povolení na výše zmíněnou stavbu.

Telekomunikační trasy je nutno vyznačit na terénu a hloubkové uložení kabelů je nutno na začátku výkopových prací ověřit ručně kopanou sondou. V případě nedostatečného krytí je nutno počítat s úpravou hloubky kabelové trasy. S vyznačenou trasou PVSEK je nutno prokazatelně seznámit všechny pracovníky kteří budou na staveništi provádět stavební nebo výkopové práce. Dodržovat zákaz strojního výkopu v ochranném pásmu.

Při křížení musí být PVSEK uloženo do půlených chrániček AROT nebo KOPOHALF. Při souběhu dodržet prostorovou normu. Při kolaudačním řízení je nutno předložit zápis pracovníka spol. CETIN, a.s. o kontrole telef. kabelů před záhozem.

Případné požadavky na úpravu nadzemní či podzemní sítě je nutno projednat předem s pracovníkem ochrany sítě (p. Chmelař – 602445985).

Při stavbě je nutno dodržet Všeobecné podmínky ochrany SEK obsažené ve VYJÁDŘENÍCH O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, číslo jednací: 630147/17.

Vlastimil Chmelař
Správa a ochrana sítě Morava sever (POS)
vlastimil.chmelar@cetin.cz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

171

