

„Technické zhodnocení zpevněných ploch u zimního stadionu v Šumperku“

Dodatečná informace č.1

Dotaz 1:

U pol. 46 59227010.BG žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x160 x 137 - 187 není stanoveno předpokládané dopravní zatížení pro únosnost. Prosím o doplnění.

Dopravní zatížení polymerbetonového žlabu s litinovým roštem je stanoveno standardně (dle výrobce) a v zadání uvažováno na únosnost D 400 kN.

Vzhledem k nutnosti realizace zakázky a charakteru dotazu se termín a místo podání nabídek nemění.

V Šumperku dne 8.7.2019

Ing. Miroslav Pospíšil

statutární ředitel společnosti