



LEGENDA POTRUBÍ

kanalizace splašková - odvod kondenzátu

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

-  venkovní split jednotka
-  vnitřní nástěnná split jednotka

MONTÁŽ JEDNOTKY VČ. POTRUBÍ JE TŘEBA PROVÉST DLE POKYNŮ VÝROBCE.

PŘI REALIZACI JE NUTNÁ PŘESNÁ KOORDINACE POTRUBNÍCH VEDENÍ.

KANALIZACI JE TŘEBA PROSVÉST V SOULADU S ČSN 756760 A ČSN EN 12056.

TEPELNOU SOUSTAVU JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S ČSN 060830, ČSN 060310.

Pozn.: Vránci vybudování servrovny budou stávající zařízení ZTI a ÚT demontována
vč. jejich napojení na potrubní rozvody.

Tepelná ztráta servrovny (viz. příloha) při vnitřní teplotě 12 °C činí cca 3000 W,
což je předpokládaný vyzářený tepelný výkon ze slaboproudých technologií.

Vyšší vnitřní teplotu zajistí instalovaná klima jednotka v režimu topení.

Konkrétní výrobky navržené v této PD jsou uvedeny jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, avšak se shodnými nebo lepšími technickými parametry.



Ing. Kateřina Juránková

Na Baloně 94, 789 61 Bludov
Tel.: 583219132, GSM: 723465580
jurankova.katerina@tiscali.cz

Zodp.projektant: Ing. Juránková Kateřina
Vypracoval: Ing. Juránková Kateřina
Kreslil: Ing. Juránková Kateřina
Investor: Město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Stavba: **PŘESTUPNÍ TERMINÁL ŠUMPERK**
700 OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
SO 705 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU UL. JESENICKÁ 2
Část: D.1.4 Technika prostředí staveb: a) ÚT, b) VZT, c) ZTI

Datum: 07/2018
Stupeň: DVZ
Číslo zakázky: 19/2018
Počet A4: 2

Název výkresu: **PŮDORYS 2.NP**

Měřítko: **1:50**

Číslo výkresu: **D.1.4.1**