



Dodatečná informace č. 1 „Náhradní zdroj napájení radnice Šumperk“

Zadavatel upravuje zadávací dokumentace následujícím způsobem:

- na str. 3 zadávací dokumentace **ruší** 4. odstavec ve znění:
„U navrhovaného stacionárního zařízení (NZ – DA) pro radnici s výkonem 40kW předpokládáme
 - parametry a požadavky na instalaci:*
 - hmotnost cca 1,5t*
 - montážní otvor do objektu, rozměry š1300 x v2000mm*
 - přívod vzduchu a odvod spalin (teplota přes 400°C), vzdáleny minimálně 3m*
 - odvod spalin komínovým tělesem nad střechu (obytná zóna)*
 - minimální požadovaný prostor vč. odstupové vzdálenosti od DA (š2900 x d3000mm)“*
- ostatní zůstává** nezměněno.

Zadavatel vzhledem k částečné změně zadávacích podmínek stanovuje nový termín pro podávání nabídek do **17. 09. 2019 do 09:00.**