


Naše čj.: MUSP 106431/2019

Naše sp. zn.:



### Dodatečná informace č. 3

"Náhradní zdroj napájení radnice Šumperk"

Dne 14.10.2019 10:00 proběhla prohlídka místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Náhradní zdroj napájení radnice Šumperk“, při které ze strany přítomného účastníka vzešly 2 dotazy:

#### Dotaz 1:

Bude nutné vyměnit vstupní dveře do místnosti S24 za dveře požárně bezpečnostní?

#### Odpověď 1:

ANO, vzhledem ke zjištěným skutečnostem na místě plnění, bude součástí dodávky náhradního zdroje napájení pro radnici Šumperk i výměna dveří a zárubní za požárně bezpečnostní, včetně vybourání a nového vyždění zárubní. Důvodem je nutná změna orientace a směr otevírání dveří a také to, že vznikne nový požární úsek.

#### Dotaz 2:

Je možné posunout nejzazší termín ukončení plnění, který je nyní stanoven na 31.1.2020?

#### Odpověď 2:

ANO termín je možné posunout. Nově stanovený termín pro nejzazší termín ukončení plnění je nyní nově stanoven na **28.2.2020**

Zadavatel nemění termín pro podání nabídek.

**Ing. Pavel Kouřil**  
vedoucí oddělení informatiky