

Ateliér DPK s.r.o.
Šumavská 416/15
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-
7. 1. 2019

NAŠE ZNAČKA

PM-1143/2019/5203/Žu

VYŘIZUJE

Ing. Katarína Žúrková
+420 541 637 275
zurkovak@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno
1. 2. 2019

Revitalizace ulice Šumavská - IV. etapa

(k.ú. Dolní Temenice, ORP Šumperk, kraj Olomoucký, HP 4-10-01)

Charakteristika akce:

Dne 7. 1. 2019 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP. Investorem je Město Šumperk, projektantem Ateliér DPK s.r.o.

Záměrem stavby je revitalizace ulice Šumavská (IV. etapa). Jedná se o úpravy komunikací, rekonstrukci chodníků a vybudování nových parkovacích stání (87 míst, propustná skladba). Komunikace budou odvodňovány stávajícími i nově zbudovanými uličními vpusti, které budou svedeny do stávající dešťové kanalizace ústící do DVT Bratrušovský potok, chodníky vsakem do přilehlé zeleně. DVT Bratrušovský potok (IDVT 10194649) je ve správě Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk. DVT Bratrušovský potok je v této části upraveným vodním tokem (HM 905150).

Útvar povrchových vod: Bratrušovský potok od pramene po ústí do toku Desná (ID VÚ: MOV_0160).

I. Vyjádření správce povodí a správce DVT Bratrušovský potok

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu/potenciálu podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Při budování podzemních kontejnerů (SO 930) budou menší skládky stavebního materiálu i vytěžené zeminy uloženy ve vzdálenosti min. 5 m od břehové hrany toku tak, aby bylo zabráněno padání a smyvu sypkých látek do vodního toku.
3. U podzemních kontejnerů (SO 930) bude u stávající asfaltové komunikace zachován průjezd šířky 4 m. V tomto místě bude zvoleno řešení, které zajistí únosnost pro pojezd techniky (25 t) správce vodního (zapuštěné obrubníky, únosná dlažba apod.).
4. Příjezdová komunikace a veškeré související prvky (chodníky, obrubníky apod.) situované směrem k DVT Bratrušovský potok, musí být provedeny pro únosnost min. 25 t, z důvodu umožnění výkonu práv a povinností pro správce vodního toku (ve smyslu § 49 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění).
5. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk (Temenická 52, 787 01 Šumperk, Bc. Adéla Žáková, tel.: 583 301 296, 721 651 202, e-mail: zakova@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení stavebních prací s účastí našeho pracovníka a bude rovněž vyzýváno k pravidelným kontrolám v průběhu stavby, včetně závěrečné kontrolní prohlídky.
6. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Vlastníci staveb v korytech vodních toků jsou povinni odstraňovat předměty zachycené či ulpělé na těchto stavbách a nakládat s nimi podle zákona č. 185/2001 Sb.
- Povinnosti vlastníka stavby plní na rozestavěných stavbách stavebník.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.

II. Vyjádření Povodí Moravy s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

DVT Bratrušovský potok je v této části upraveným vodním tokem (HM 905150). Úprava spočívá v opevnění PB lomovým kamenem do betonu, z LB opěrné zídky a v umístění stabilizačních prahů ve dně toku. Řešení majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Ivana Špičková, tel.: 585 711 213).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné útvaru správy majetku podat písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace, pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy apod.),
- rozsah dotčení (zábor dočasný/trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích (majetku) realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení tohoto vyjádření.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-


Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí:

Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, útvar správy majetku

