

DOŠLO DNE: 23. 01. 2019



Ateliér DPK, s.r.o.  
Šumavská 416/15  
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1102278374

Libor Smékal/ 800850860

Zábřeh/ 18.01.2019

### DUR - Revitalizace ulice Šumavská, Město Šumperk, k. ú. Šumperk

Sdělujeme Vám, že se ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se **nachází podzemní energetické zařízení s ochranným pásmem OP 1m oboustranně od trasy kabelu** v majetku provozovatele distribuční soustavy.

#### S vydáním stavebního povolení souhlasíme s podmínkami:

- umístění staveb v ochranném pásmu podzemního vedení dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. je možný při dodržení podmínek Sdělení o existenci CEZd
- v místě dotčení trasy podzemních vedení zpevněnými plochami musí být dodržena norma ČSN 33 2000-5-52
- inž. sítě v místě přiblížení k trase podz. vedení musí být provedeny dle ČSN 736005
- na kolizních místech je nutné přeložení podzemního vedení mimo nové zpevněné plochy dle Smlouvy o smlouvě budoucí o přeložce č. Z\_S14\_12\_8120062604 dle objektů:

SO 412.1. – Přeložka NN – most1

SO 412.2. – Přeložka NN – most2

SO 413 – Přeložka VN – most2

SO 441 – Přeložka NN

SO 451 – Přeložka NN

SO 471.1. – Přeložka NN – komunikace

SO 471.2. – Přeložka NN – chodníky u parkoviště 1

SO 471.3. – Přeložka NN – parkoviště 2

SO 472 – Přeložka VN

- požadujeme koordinaci projektování revitalizace s projektem přeložek podzemního vedení (projektant za CEZd Petr Muzikant)

**Platnost** tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení SEM-sítě Morava

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:  
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00