

TABULKA VNĚJŠÍCH VLVIV

PAVILON B-REKONSTRUKCEODDĚLENÍ CHIRURGIE V 5.NP,NEMOCNICE ŠUMPERK																																	
Název akce						Číslo protokolu																											
Vypracoval						Rostislav Koháček,Vernířovice 25,788 15 Velké Losiny																											
PROSTOR						PARAMETR						VNĚJŠÍ Vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3																					
1	2	3	4	5	6	7												8						9									
číslo místnosti	MÍSTNOST	tepłota prostoru	nucené větrání klimatizace	medicálární plyny	ostatní parametry	vnější činitel prostředí												požadavky ČSN 33200-7-710						POZNÁMKY									
						tepłota	vřıkost	cizí tělesa	korozivní látky	ráz, vibrace	rostliny,plísň	živočiškové	elmaĝ,a elektrost.	působení		schopnost osob	kontakt s potenc. země	únik v případě netezpečí	zpracováv.a sklad materiál	konstrukce stavební materiál	provedení budovy				zdravotnická síř IT	nouzové osvětł.	bezpeč. napájení osvětłeni	bezpeč. napájení ostatní	doplřující pospojování	doplřující pospojování		skupinová klasifikace	klasifikace bezpečnostních obvodů
		[°C]				AB	AD	AE	AF	AG AH	AK AL	AM		BA	BC	BD	BE	CA	CB			IT	No		DOo	DOz	0,7	0,2		sk	třída		
535	POKOJ 11	20-22		O2		5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				O	O	O	O			1	15		
536	POKOJ 12	20-22		O2		5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				O	O	O	O			1	15		
537	SKLAD LÉČIV	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1													
538	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1													
539	VYŠETŘOVNA	20-22		O2		5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				O	O	O	O			1	15		
540	PRACOVNA SESTER	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				O	O	O	O			0	15		
541	PŘEDSÍŇ	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1					O								
542	WC PERSONÁLU	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1													
543	WC PACIENTŮ(IMOB.)	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				O	O		O			0	15	zóny dleČSN332000-7-701	
544	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ(IMOB.)	22-24				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				O	O		O			0	15	zóny dleČSN332000-7-701	
545	POKOJ 13	20-22		O2		5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				O	O	O	O			1	15		
546	JÍDELNA	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				O	O		O						
547	KUCHYŇKA	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1					O		O						
548	SKLAD PRÁDLA	16-18				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1													
549	ELEKTRORozvodna	16-18				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				O	O		O						
550	SCHODIŠTĚ	16-18				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				O	O							není předmětem projektu	
551	CHODBA	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				O	O							není předmětem projektu	

Požadavky ČSN 33 2000-7-710:

- 07 - skupina 1 - doplřující pospojování 0,7ohmů
- 02 - skupina 2 - doplřující pospojování 0,2ohmu
- No - nouzové osvětłení únikových cest
- DOo - bezpečnostní napájení pro osvětłeni (DO- důležité obvody)
- DOz - bezpečnostní napájení pro zásuvky (DO-důležité obvody)
- IT - zdravotnická izolovaná soustava(VDO-velmi důležité obvody)

skupina - místností zdravotnického prostoru:

- 0 = nepředpokládá se použití žádných příložných částí, zkrat nemůže ohrozit život pacienta
- 1 = předpokládá se použití příložných částí přístrojů zevně nebo uvnitř těla, nikoliv však na srdci.Závada přístroje a napájení nemůže ohrozit pacienta, vyšetřeni lze přerušit či opakovat
- 2 = předpokládá se interkardiální použití příložných částí, přerušeni napájení může ohrozit život pacienta, nebo vyšetřeni nelze opakovat.

třída důležitých obvodů

- přerušeni napájení je dovoleno do doby uvedené v sekundách

Nucené větrání a klimatizace:

- PV - požární ventilátor
- K - klimatizace
- R - rekuperace
- O - odsávání